

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, д. 25

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС								Итого по ТС2		
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.04.2025	2,00	48,79	-20,21	69,00	36,940	0,000	36,940	-96,230	-21,460	36,940	1,324
25.04.2025	24,00	43,55	21,96	21,59	20,310	0,000	20,310	4,250	4,150	20,310	0,673
26.04.2025	24,00	43,72	21,84	21,88	19,940	0,000	19,940	4,230	4,140	19,940	0,662
27.04.2025	24,00	44,75	21,86	22,89	24,270	0,000	24,270	4,210	4,130	24,270	0,831
28.04.2025	24,00	41,31	21,19	20,12	24,060	0,000	24,060	4,200	4,140	24,060	0,747
29.04.2025	24,00	42,60	21,04	21,56	21,050	0,000	21,050	4,210	4,130	21,050	0,681
30.04.2025	24,00	45,07	21,35	23,72	21,540	0,000	21,540	4,220	4,120	21,540	0,745
01.05.2025	24,00	46,14	21,58	24,56	24,200	0,000	24,200	4,230	4,110	24,200	0,863
02.05.2025	24,00	43,11	21,75	21,36	19,710	0,000	19,710	4,220	4,150	19,710	0,643
03.05.2025	24,00	42,37	21,44	20,93	21,070	0,000	21,070	4,220	4,150	21,070	0,673
04.05.2025	24,00	46,54	21,76	24,78	25,160	0,000	25,160	4,220	4,130	25,160	0,909
05.05.2025	24,00	43,23	21,76	21,47	19,550	0,000	19,550	4,240	4,140	19,550	0,642
06.05.2025	24,00	43,94	22,01	21,93	20,760	0,000	20,760	4,230	4,150	20,760	0,695
07.05.2025	24,00	43,89	22,02	21,87	19,090	0,000	19,090	4,240	4,150	19,090	0,637
08.05.2025	24,00	43,56	22,36	21,20	20,160	0,000	20,160	4,230	4,140	20,160	0,668
09.05.2025	24,00	43,32	22,38	20,94	19,000	0,000	19,000	4,240	4,140	19,000	0,622
10.05.2025	24,00	43,49	22,52	20,97	20,030	0,000	20,030	4,240	4,140	20,030	0,662
11.05.2025	24,00	46,81	22,62	24,19	22,530	0,000	22,530	4,230	4,070	22,530	0,817
12.05.2025	24,00	18,75	20,50	-1,75	3,470	0,000	3,470	1,790	1,010	3,470	0,038
13.05.2025	24,00	17,54	19,41	-1,87	3,420	0,000	3,420	1,500	1,140	3,420	0,024
14.05.2025	24,00	17,54	18,85	-1,31	3,490	0,000	3,490	1,400	1,150	3,490	0,024
15.05.2025	24,00	17,28	18,45	-1,17	3,620	0,000	3,620	1,330	1,170	3,620	0,024
16.05.2025	24,00	17,43	18,26	-0,83	3,750	0,000	3,750	1,300	1,180	3,750	0,025
17.05.2025	24,00	17,77	18,32	-0,55	3,750	0,000	3,750	1,200	1,190	3,750	0,024
18.05.2025	24,00	17,87	18,46	-0,59	3,830	0,000	3,830	1,180	1,190	3,830	0,026
19.05.2025	24,00	17,84	18,28	-0,44	3,720	0,000	3,720	1,120	1,140	3,720	0,024
20.05.2025	24,00	17,71	18,07	-0,36	3,760	0,000	3,760	1,160	1,180	3,760	0,025
Среднее	20,87	35,40	19,25	16,15	16,007	0,000	14,406	-0,413	1,972	14,406	0,458
Итого	626,00				432,180	0,000	432,180			432,180	13,728

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru