

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, д. 25

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.06.2025	24,00	45,46	24,74	20,72	18,140	0,000	18,140	4,390	4,150	18,140	0,635
22.06.2025	24,00	46,11	24,70	21,41	19,590	0,000	19,590	4,430	4,140	19,590	0,697
23.06.2025	24,00	43,92	24,54	19,38	19,470	0,000	19,470	4,400	4,160	19,470	0,651
24.06.2025	24,00	43,79	24,30	19,49	16,300	0,000	16,300	4,420	4,140	16,300	0,545
25.06.2025	24,00	45,10	24,55	20,55	20,300	0,000	20,300	4,350	3,850	20,300	0,703
26.06.2025	24,00	43,19	24,66	18,53	16,980	0,000	16,980	4,510	3,960	16,980	0,558
27.06.2025	24,00	42,73	24,55	18,18	17,200	0,000	17,200	4,610	4,150	17,200	0,558
28.06.2025	24,00	44,08	24,97	19,11	17,210	0,000	17,210	4,220	3,850	17,210	0,578
29.06.2025	24,00	44,44	25,28	19,16	19,220	0,000	19,220	4,360	4,040	19,220	0,653
30.06.2025	24,00	46,01	25,55	20,46	19,280	0,000	19,280	4,460	4,050	19,280	0,688
01.07.2025	24,00	44,84	25,25	19,59	19,610	0,000	19,610	4,290	4,120	19,610	0,676
02.07.2025	24,00	44,60	25,27	19,33	16,490	0,000	16,490	4,320	4,140	16,490	0,564
03.07.2025	24,00	44,92	25,18	19,74	18,740	0,000	18,740	4,450	4,130	18,740	0,645
04.07.2025	24,00	43,80	25,18	18,62	16,830	0,000	16,830	4,530	3,930	16,830	0,563
05.07.2025	24,00	46,52	25,50	21,02	20,360	0,000	20,360	4,760	4,080	20,360	0,736
06.07.2025	24,00	46,48	25,61	20,87	19,050	0,000	19,050	4,540	4,140	19,050	0,687
07.07.2025	24,00	43,40	25,74	17,66	17,490	0,000	17,490	4,620	4,000	17,490	0,580
08.07.2025	24,00	44,39	25,98	18,41	15,910	0,000	15,910	4,610	4,140	15,910	0,540
09.07.2025	24,00	44,29	25,98	18,31	16,950	0,000	16,950	4,290	3,790	16,950	0,574
10.07.2025	24,00	48,29	26,99	21,30	17,480	0,000	17,480	4,710	4,140	17,480	0,659
11.07.2025	24,00	46,98	27,57	19,41	17,230	0,000	17,230	4,680	4,070	17,230	0,630
12.07.2025	24,00	45,94	27,59	18,35	16,390	0,000	16,390	4,910	4,130	16,390	0,581
13.07.2025	24,00	45,42	27,74	17,68	15,120	0,000	15,120	4,510	4,040	15,120	0,528
14.07.2025	24,00	47,47	27,99	19,48	16,140	0,000	16,140	4,230	4,140	16,140	0,598
15.07.2025	24,00	46,98	28,19	18,79	16,790	0,000	16,790	4,210	4,130	16,790	0,613
16.07.2025	24,00	45,77	28,03	17,74	15,410	0,000	15,410	4,340	4,140	15,410	0,546
17.07.2025	24,00	45,71	27,99	17,72	15,930	0,000	15,930	4,430	4,150	15,930	0,563
18.07.2025	24,00	46,28	28,27	18,01	15,740	0,000	15,740	4,340	4,090	15,740	0,563
19.07.2025	24,00	47,15	28,49	18,66	17,140	0,000	17,140	4,500	4,060	17,140	0,628
20.07.2025	24,00	44,46	28,00	16,46	15,450	0,000	15,450	4,420	4,150	15,450	0,526
Среднее	24,00	45,28	26,15	19,14	17,465	0,000	17,465	4,461	4,073	17,465	0,609
Итого	720,00				523,940	0,000	523,940			523,940	18,266

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru