

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 36

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1700734

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	67,14	49,51	17,63	167,430	167,835	-0,405	0,597	0,494	2,951	2,959
23.03.2025 23	24,00	63,90	47,90	16,00	168,764	169,130	-0,366	0,600	0,495	2,698	2,703
24.03.2025 23	24,00	62,06	46,84	15,22	170,704	171,069	-0,365	0,604	0,497	2,597	2,603
25.03.2025 23	24,00	51,10	40,98	10,12	174,364	174,691	-0,327	0,597	0,484	1,721	1,724
26.03.2025 23	24,00	52,00	41,64	10,36	175,603	175,960	-0,357	0,596	0,482	1,819	1,823
27.03.2025 23	24,00	39,61	34,45	5,16	177,495	177,930	-0,435	0,593	0,474	0,822	0,824
28.03.2025 23	24,00	30,82	28,61	2,21	179,888	180,366	-0,478	0,596	0,473	0,300	0,301
29.03.2025 23	24,00	24,14	23,97	0,17	178,990	179,555	-0,565	0,594	0,472	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	23,91	23,72	0,19	180,451	180,992	-0,541	0,597	0,473	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	40,24	33,58	6,66	179,720	180,066	-0,346	0,602	0,481	1,174	1,176
01.04.2025 23	24,00	52,78	42,18	10,60	176,003	176,299	-0,296	0,599	0,484	1,866	1,869
02.04.2025 23	24,00	34,49	31,25	3,24	177,040	177,416	-0,376	0,597	0,479	0,486	0,487
03.04.2025 23	24,00	52,31	41,55	10,76	177,199	177,487	-0,288	0,604	0,488	1,906	1,909
04.04.2025 23	24,00	55,07	43,49	11,58	175,345	175,629	-0,284	0,596	0,483	2,031	2,034
05.04.2025 23	24,00	55,02	43,24	11,78	174,121	174,417	-0,296	0,590	0,478	2,052	2,056
06.04.2025 23	24,00	56,42	44,03	12,39	174,026	174,311	-0,285	0,591	0,479	2,156	2,159
07.04.2025 23	24,00	52,84	42,30	10,54	175,025	175,296	-0,271	0,594	0,480	1,843	1,846
08.04.2025 23	24,00	59,34	45,62	13,72	175,429	175,733	-0,304	0,595	0,481	2,408	2,412
09.04.2025 23	24,00	66,29	49,52	16,77	176,248	176,556	-0,308	0,597	0,483	2,956	2,961
10.04.2025 23	24,00	66,46	49,54	16,92	173,575	173,891	-0,316	0,598	0,487	2,937	2,942
11.04.2025 23	24,00	66,07	49,21	16,86	172,170	172,447	-0,277	0,605	0,496	2,902	2,907
12.04.2025 23	24,00	65,66	48,86	16,80	171,293	171,590	-0,297	0,605	0,497	2,878	2,883
13.04.2025 23	24,00	64,56	48,35	16,21	172,890	173,190	-0,300	0,605	0,495	2,801	2,806
14.04.2025 23	23,75	56,93	44,33	12,60	172,945	173,232	-0,287	0,599	0,486	2,180	2,184
15.04.2025 23	24,00	39,88	34,25	5,63	110,460	110,649	-0,189	0,445	0,370	0,891	0,893
16.04.2025 23	24,00	21,75	21,58	0,17	0,000	0,000	0,000	0,188	0,187	0,000	0,000
17.04.2025 23	23,82	20,44	20,40	0,04	0,000	0,000	0,000	0,191	0,191	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,48	19,47	0,01	0,000	0,000	0,000	0,191	0,190	0,000	0,000
Среднее	23,98	48,60	38,94	9,66	153,828	154,133	-0,306	0,549	0,449	1,656	1,659
Итого	671,57				4307,178	4315,737	-8,559			46,376	46,461

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	98895,212	99090,532	1472,031	1476,070
18.04.2025 23	103202,390	103406,269	1518,407	1522,530

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru