

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 37 блок 1

Номер прибора: 1900137

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	65,91	49,96	15,95	87,244	89,139	-1,895	0,588	0,539	1,391	1,421
23.03.2025 23	24,00	62,75	48,33	14,42	87,886	89,699	-1,813	0,588	0,539	1,265	1,292
24.03.2025 23	24,00	60,96	47,49	13,47	90,428	92,403	-1,975	0,588	0,539	1,216	1,242
25.03.2025 23	24,00	50,23	41,52	8,71	94,939	96,792	-1,853	0,588	0,539	0,819	0,836
26.03.2025 23	24,00	51,17	42,08	9,09	94,918	96,680	-1,762	0,588	0,539	0,862	0,878
27.03.2025 23	24,00	39,00	34,65	4,35	95,546	97,119	-1,573	0,588	0,539	0,414	0,420
28.03.2025 23	24,00	30,53	28,77	1,76	96,569	98,220	-1,651	0,588	0,539	0,170	0,173
29.03.2025 23	24,00	24,05	24,05	0,00	96,060	97,554	-1,494	0,588	0,539	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	23,83	23,80	0,03	96,764	98,357	-1,593	0,588	0,539	0,004	0,004
31.03.2025 23	24,00	39,96	34,03	5,93	96,720	98,341	-1,621	0,588	0,539	0,571	0,582
01.04.2025 23	24,00	51,96	42,60	9,36	95,178	96,957	-1,779	0,588	0,539	0,890	0,907
02.04.2025 23	24,00	34,08	31,39	2,69	95,643	97,235	-1,592	0,588	0,539	0,258	0,262
03.04.2025 23	24,00	51,53	42,06	9,47	96,774	98,562	-1,788	0,588	0,539	0,915	0,933
04.04.2025 23	24,00	54,19	43,79	10,40	92,314	93,935	-1,621	0,588	0,539	0,960	0,978
05.04.2025 23	24,00	54,27	43,43	10,84	89,749	91,473	-1,724	0,588	0,539	0,971	0,990
06.04.2025 23	24,00	55,60	44,29	11,31	89,790	91,441	-1,651	0,588	0,539	1,014	1,033
07.04.2025 23	24,00	52,01	42,61	9,40	92,017	93,685	-1,668	0,588	0,539	0,862	0,878
08.04.2025 23	24,00	58,40	46,20	12,20	94,184	96,116	-1,932	0,588	0,539	1,148	1,172
09.04.2025 23	24,00	65,06	50,23	14,83	94,739	96,539	-1,800	0,588	0,539	1,404	1,430
10.04.2025 23	24,00	65,20	50,27	14,93	93,162	95,153	-1,991	0,588	0,539	1,390	1,420
11.04.2025 23	24,00	64,71	49,89	14,82	92,403	94,281	-1,878	0,588	0,539	1,368	1,396
12.04.2025 23	24,00	64,47	49,34	15,13	89,472	91,240	-1,768	0,588	0,539	1,353	1,380
13.04.2025 23	24,00	63,35	48,88	14,47	91,885	93,633	-1,748	0,588	0,539	1,324	1,349
14.04.2025 23	24,00	55,83	44,96	10,87	94,705	96,565	-1,860	0,588	0,539	1,029	1,049
15.04.2025 23	24,00	39,49	35,07	4,42	80,462	81,547	-1,085	0,588	0,539	0,435	0,443
16.04.2025 23	24,00	21,31	23,21	-1,90	1,995	1,296	0,699	0,588	0,539	-0,005	-0,003
17.04.2025 23	24,00	16,79	16,57	0,22	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,24	16,01	0,23	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,60	39,12	8,48	82,912	84,427	-1,515	0,588	0,539	0,787	0,802
Итого	672,00				2321,546	2363,962	-42,416			22,030	22,465

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	100190,805	72116,139	1255,797	1036,735
18.04.2025 23	102512,351	74480,101	1277,827	1059,201

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru