

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	64,90	49,54	15,36	52,460	40,062	12,397	6,089	5,652	1,256
19.02.2025 23	24,00	60,92	47,73	13,19	53,377	40,526	12,851	5,992	5,572	1,159
20.02.2025 23	24,00	60,04	46,87	13,17	53,258	40,888	12,370	5,944	5,524	1,127
21.02.2025 23	24,00	60,36	46,35	14,02	51,811	40,832	10,979	5,975	5,544	1,095
22.02.2025 23	24,00	63,16	48,23	14,93	54,300	40,843	13,457	6,008	5,565	1,292
23.02.2025 23	24,00	59,58	46,26	13,32	55,021	40,545	14,476	5,907	5,496	1,229
24.02.2025 23	24,00	62,68	48,10	14,58	52,320	40,981	11,339	6,007	5,560	1,158
25.02.2025 23	24,00	62,35	48,16	14,19	52,306	40,093	12,214	5,733	5,310	1,178
26.02.2025 23	24,00	63,39	48,88	14,51	50,796	40,276	10,520	5,738	5,306	1,114
27.02.2025 23	24,00	60,46	46,99	13,47	50,873	38,781	12,092	5,761	5,367	1,104
28.02.2025 23	24,00	60,98	47,26	13,72	50,357	38,442	11,915	5,780	5,386	1,106
01.03.2025 23	24,00	61,56	47,91	13,66	51,771	39,296	12,475	5,747	5,342	1,151
02.03.2025 23	24,00	62,38	48,84	13,55	52,837	39,437	13,401	5,731	5,322	1,206
03.03.2025 23	24,00	61,63	48,13	13,50	52,210	39,940	12,270	5,724	5,306	1,138
04.03.2025 23	24,00	62,72	48,45	14,28	50,691	39,766	10,926	5,741	5,321	1,111
05.03.2025 23	24,00	60,03	46,87	13,16	50,814	39,072	11,742	5,726	5,328	1,078
06.03.2025 23	24,00	58,85	45,55	13,31	50,455	39,319	11,136	5,698	5,302	1,040
07.03.2025 23	24,00	57,56	45,24	12,33	50,914	39,010	11,904	5,696	5,310	1,023
08.03.2025 23	24,00	60,05	46,80	13,26	51,385	39,245	12,140	5,722	5,324	1,101
09.03.2025 23	24,00	58,02	45,98	12,04	51,695	39,047	12,648	5,697	5,317	1,060
10.03.2025 23	24,00	57,77	45,65	12,13	52,314	40,620	11,694	5,951	5,540	1,025
11.03.2025 23	24,00	60,56	46,89	13,68	51,445	40,510	10,935	6,022	5,597	1,075
12.03.2025 23	24,00	61,56	47,40	14,16	51,031	39,596	11,435	6,062	5,649	1,121
13.03.2025 23	24,00	64,15	49,26	14,89	41,986	33,069	8,918	6,187	5,733	0,952
14.03.2025 23	24,00	63,07	48,76	14,31	50,575	40,577	9,998	6,088	5,644	1,080
15.03.2025 23	24,00	59,83	47,01	12,82	43,113	31,080	12,033	5,826	5,387	0,976
16.03.2025 23	24,00	57,65	46,35	11,30	47,023	33,243	13,781	5,709	5,240	1,008
17.03.2025 23	24,00	60,73	47,68	13,05	51,985	40,618	11,367	6,037	5,608	1,075
18.03.2025 23	24,00	62,08	48,90	13,18	52,100	41,376	10,724	6,012	5,565	1,075
19.03.2025 23	24,00	61,52	48,14	13,38	52,706	41,531	11,175	5,981	5,535	1,096
20.03.2025 23	24,00	58,70	46,24	12,46	53,054	40,918	12,136	5,962	5,541	1,077
21.03.2025 23	24,00	59,65	46,78	12,87	52,102	39,947	12,156	6,041	5,627	1,088
Среднее	24,00	60,90	47,41	13,49	51,221	39,359	11,863	5,884	5,463	1,105
Итого	768,00				1639,087	1259,482	379,605			35,374

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	13589,242	10478,596	131,675
21.03.2025	15228,329	11738,079	167,050

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru