

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	66,10	48,34	17,75	239,171	238,847	0,324	0,527	0,397	4,251	4,240
23.03.2025 23	24,00	62,89	46,84	16,05	240,730	240,449	0,281	0,529	0,397	3,883	3,859
24.03.2025 23	24,00	61,15	46,01	15,15	243,518	243,250	0,268	0,533	0,399	3,687	3,684
25.03.2025 23	24,00	50,87	40,49	10,38	224,913	224,655	0,257	0,524	0,389	2,395	2,332
26.03.2025 23	24,00	51,10	38,86	12,24	191,163	190,971	0,192	0,525	0,395	2,338	2,337
27.03.2025 23	24,00	38,76	33,16	5,61	193,038	192,860	0,178	0,518	0,386	1,148	1,081
28.03.2025 23	24,00	30,42	28,30	2,12	195,877	195,702	0,175	0,520	0,385	0,438	0,415
29.03.2025 23	24,00	23,73	24,19	-0,45	194,973	194,863	0,110	0,517	0,382	-0,082	-0,088
30.03.2025 23	24,00	23,52	23,94	-0,42	196,669	196,566	0,104	0,520	0,383	-0,076	-0,082
31.03.2025 23	24,00	39,52	31,85	7,67	196,240	196,152	0,089	0,529	0,392	1,439	1,504
01.04.2025 23	24,00	51,98	39,31	12,67	192,253	192,101	0,152	0,528	0,397	2,442	2,434
02.04.2025 23	24,00	33,60	30,38	3,22	193,292	193,092	0,200	0,522	0,390	0,686	0,622
03.04.2025 23	24,00	51,62	38,67	12,95	193,884	193,706	0,178	0,533	0,400	2,482	2,508
04.04.2025 23	24,00	54,23	40,23	13,99	191,656	191,507	0,149	0,526	0,396	2,681	2,680
05.04.2025 23	24,00	54,13	39,98	14,15	190,218	190,018	0,200	0,519	0,391	2,683	2,689
06.04.2025 23	24,00	55,51	40,52	14,98	190,149	189,928	0,222	0,521	0,393	2,848	2,845
07.04.2025 23	24,00	51,90	39,33	12,58	191,086	190,892	0,194	0,523	0,394	2,424	2,401
08.04.2025 23	24,00	58,36	41,92	16,44	191,959	191,776	0,183	0,525	0,395	3,119	3,152
09.04.2025 23	24,00	65,19	45,13	20,05	193,334	193,073	0,262	0,528	0,396	3,872	3,872
10.04.2025 23	24,00	65,37	45,18	20,19	190,347	190,137	0,209	0,529	0,401	3,848	3,839
11.04.2025 23	24,00	64,94	44,82	20,12	188,576	188,379	0,197	0,536	0,410	3,794	3,791
12.04.2025 23	24,00	64,55	44,48	20,07	187,497	187,337	0,160	0,536	0,412	3,769	3,760
13.04.2025 23	24,00	63,50	44,28	19,22	189,234	189,011	0,223	0,536	0,410	3,645	3,633
14.04.2025 23	24,00	55,84	41,08	14,76	190,354	190,163	0,191	0,529	0,399	2,840	2,808
15.04.2025 23	24,00	41,16	34,22	6,93	170,546	170,273	0,274	0,528	0,377	1,304	1,181
16.04.2025 23	24,00	24,25	24,04	0,22	8,161	3,654	4,507	0,073	0,070	0,003	0,001
17.04.2025 23	23,45	25,13	26,18	-1,04	0,160	0,276	-0,115	0,483	0,138	-0,000	-0,000
18.04.2025 23	24,00	25,03	23,50	1,53	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,000	0,000
Среднее	23,98	48,37	37,33	11,04	177,464	177,130	0,334	0,490	0,360	2,209	2,196
Итого	671,45				4969,001	4959,636	9,365			61,857	61,496

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	42987,753	41675,274	707,184
20.04.2025	47956,754	46634,910	769,041

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru