

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2025 23	24,00	57,18	44,48	12,71	55,339	43,041	12,298	5,848	5,390	1,103
22.04.2025 23	24,00	58,90	45,57	13,33	55,810	43,415	12,395	5,872	5,401	1,156
23.04.2025 23	24,00	59,34	45,85	13,49	55,124	43,429	11,694	5,861	5,386	1,131
24.04.2025 23	24,00	57,29	44,37	12,91	54,966	42,831	12,136	5,866	5,403	1,089
25.04.2025 23	24,00	59,97	45,47	14,50	53,951	41,671	12,280	5,982	5,520	1,189
26.04.2025 23	24,00	59,60	45,54	14,06	53,823	41,148	12,674	5,969	5,524	1,188
27.04.2025 23	24,00	60,36	46,27	14,10	65,731	42,522	23,210	5,838	5,330	1,733
28.04.2025 23	24,00	56,31	42,90	13,41	62,627	40,280	22,348	5,915	5,495	1,534
29.04.2025 23	24,00	57,29	43,88	13,41	63,489	41,051	22,438	5,786	5,323	1,580
30.04.2025 23	24,00	57,92	45,23	12,69	51,899	35,326	16,573	5,767	5,305	1,239
01.05.2025 23	24,00	59,45	46,19	13,27	57,469	42,584	14,885	5,871	5,388	1,270
02.05.2025 23	24,00	58,78	45,37	13,41	56,062	41,891	14,171	5,924	5,458	1,223
03.05.2025 23	24,00	58,64	44,88	13,75	55,069	41,658	13,410	5,952	5,489	1,198
04.05.2025 23	24,00	58,61	45,02	13,59	54,736	41,150	13,586	5,906	5,462	1,199
05.05.2025 23	24,00	57,95	44,92	13,02	55,567	42,924	12,643	5,846	5,341	1,141
06.05.2025 23	24,00	58,47	45,01	13,46	54,745	41,031	13,714	5,959	5,513	1,187
07.05.2025 23	24,00	59,27	45,54	13,72	54,023	42,344	11,679	5,941	5,463	1,132
08.05.2025 23	24,00	59,96	45,75	14,21	54,345	41,978	12,367	5,944	5,476	1,183
09.05.2025 23	24,00	58,91	45,67	13,23	54,786	42,050	12,736	5,942	5,475	1,158
10.05.2025 23	24,00	58,83	45,66	13,17	55,078	42,213	12,865	5,930	5,457	1,158
11.05.2025 23	24,00	60,25	46,29	13,96	56,987	41,919	15,068	5,805	5,346	1,314
12.05.2025 23	24,00	46,73	37,95	8,79	2,304	1,938	0,366	0,182	0,226	0,041
13.05.2025 23	24,00	20,77	20,92	-0,15	0,141	0,067	0,074	0,319	0,314	0,001
14.05.2025 23	24,00	19,95	19,87	0,08	0,021	0,081	-0,060	0,402	0,403	-0,001
15.05.2025 23	24,00	19,42	19,41	0,01	0,134	0,077	0,057	0,326	0,301	0,001
16.05.2025 23	24,00	19,17	19,09	0,08	0,043	0,041	0,002	0,391	0,389	0,000
17.05.2025 23	24,00	19,73	19,98	-0,25	0,301	0,081	0,220	0,469	0,474	0,002
18.05.2025 23	24,00	19,33	19,30	0,03	0,175	0,031	0,144	0,801	0,470	0,001
19.05.2025 23	24,00	18,85	18,69	0,16	0,055	0,082	-0,028	0,485	0,392	-0,000
20.05.2025 23	24,00	18,24	18,04	0,21	0,032	0,137	-0,105	0,314	0,110	-0,001
Среднее	24,00	47,85	38,10	9,75	39,494	29,300	10,195	4,247	3,901	0,872
Итого	720,00				1184,832	878,991	305,841			26,150

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2025	16800,507	12951,024	201,006
20.05.2025	17985,338	13830,014	227,156

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru