

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.07.2025 23	24,00	59,75	46,14	13,61	43,571	33,590	9,982	6,081	5,742	0,927
22.07.2025 23	24,00	62,05	47,15	14,90	43,681	33,355	10,326	6,087	5,734	1,004
23.07.2025 23	24,00	61,11	47,13	13,98	44,805	33,552	11,253	6,078	5,736	1,017
24.07.2025 23	24,00	60,85	48,84	12,01	53,646	43,702	9,944	5,626	5,111	1,003
25.07.2025 23	24,00	59,41	46,50	12,90	47,051	37,498	9,553	5,924	5,519	0,924
26.07.2025 23	24,00	60,52	47,69	12,83	49,558	38,992	10,565	5,827	5,368	1,008
27.07.2025 23	24,00	59,61	46,90	12,71	47,565	35,704	11,861	5,959	5,598	1,019
28.07.2025 23	24,00	58,80	46,57	12,23	46,075	36,109	9,966	6,165	5,796	0,904
29.07.2025 23	24,00	58,47	46,30	12,16	45,720	35,642	10,078	6,189	5,829	0,896
30.07.2025 23	24,00	58,30	46,07	12,22	45,085	35,041	10,043	6,192	5,840	0,888
31.07.2025 23	24,00	58,68	46,33	12,35	44,455	35,171	9,284	6,206	5,851	0,859
01.08.2025 23	24,00	59,66	48,66	11,00	54,804	44,978	9,825	5,824	5,294	0,960
02.08.2025 23	24,00	58,95	46,83	12,12	48,650	39,008	9,641	6,087	5,662	0,914
03.08.2025 23	24,00	58,37	46,93	11,44	51,302	40,244	11,058	6,014	5,551	0,973
04.08.2025 23	24,00	57,41	45,82	11,59	47,618	37,311	10,307	6,102	5,720	0,899
05.08.2025 23	24,00	58,12	46,04	12,08	47,355	37,341	10,014	6,096	5,709	0,908
06.08.2025 23	24,00	58,49	46,39	12,11	46,904	37,463	9,441	6,123	5,734	0,881
07.08.2025 23	24,00	60,66	48,42	12,25	50,319	40,782	9,536	6,018	5,532	0,954
08.08.2025 23	24,00	59,42	47,01	12,41	47,263	36,607	10,656	6,161	5,775	0,957
09.08.2025 23	24,00	59,36	48,39	10,97	54,450	43,664	10,786	5,880	5,364	0,991
10.08.2025 23	24,00	58,05	45,83	12,22	48,310	37,751	10,559	6,114	5,712	0,937
11.08.2025 23	24,00	54,94	44,04	10,90	47,859	36,496	11,363	6,100	5,739	0,886
12.08.2025 23	24,00	58,50	46,51	11,99	48,705	39,196	9,509	6,212	5,796	0,907
13.08.2025 23	24,00	58,92	46,06	12,86	46,971	36,836	10,135	6,202	5,816	0,946
14.08.2025 23	24,00	59,29	45,98	13,31	46,030	35,167	10,863	6,205	5,841	0,976
15.08.2025 23	24,00	60,65	46,69	13,96	45,446	35,078	10,369	6,213	5,845	0,986
16.08.2025 23	24,00	57,87	45,25	12,62	45,543	34,989	10,554	6,154	5,806	0,925
17.08.2025 23	24,00	57,50	46,86	10,65	55,229	43,840	11,389	5,794	5,299	0,986
18.08.2025 23	24,00	59,75	46,96	12,79	49,541	38,382	11,160	6,055	5,619	1,012
19.08.2025 23	24,00	63,02	48,04	14,98	43,913	34,215	9,697	6,237	5,867	0,993
20.08.2025 23	24,00	60,91	47,18	13,74	44,141	34,509	9,632	6,206	5,854	0,937
Среднее	24,00	59,27	46,76	12,51	47,792	37,491	10,302	6,069	5,666	0,948
Итого	744,00				1481,564	1162,212	319,351			29,377

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.07.2025	20891,457	16102,864	286,389
20.08.2025	22373,021	17265,077	315,766

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru