

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.08.2025 23	24,00	59,48	48,20	11,27	52,703	43,145	9,558	5,837	5,336	0,940
22.08.2025 23	24,00	60,07	46,30	13,77	45,141	35,301	9,841	6,199	5,806	0,947
23.08.2025 23	24,00	61,75	47,14	14,61	42,929	32,679	10,250	6,288	5,950	0,978
24.08.2025 23	24,00	59,29	45,90	13,39	42,975	33,024	9,951	6,267	5,943	0,916
25.08.2025 23	24,00	58,07	47,00	11,07	54,459	44,263	10,196	5,922	5,416	0,961
26.08.2025 23	24,00	60,15	46,22	13,93	46,770	36,895	9,875	6,219	5,809	0,976
27.08.2025 23	24,00	60,58	46,31	14,27	43,845	33,662	10,183	6,305	5,967	0,973
28.08.2025 23	24,00	57,23	45,95	11,27	46,948	36,644	10,304	6,025	5,625	0,874
29.08.2025 23	24,00	58,44	47,54	10,90	52,962	43,368	9,594	5,933	5,427	0,912
30.08.2025 23	24,00	60,26	46,91	13,35	46,977	36,465	10,512	6,231	5,840	0,985
31.08.2025 23	24,00	60,66	47,10	13,55	45,085	34,106	10,979	6,282	5,941	0,993
01.09.2025 23	24,00	58,47	45,81	12,66	44,026	34,495	9,531	6,266	5,930	0,873
02.09.2025 23	24,00	57,05	47,18	9,87	48,258	38,794	9,463	5,701	5,200	0,812
03.09.2025 23	24,00	59,43	46,41	13,01	45,905	35,824	10,082	6,245	5,869	0,937
04.09.2025 23	24,00	59,48	46,02	13,46	42,927	33,440	9,487	6,329	6,004	0,894
05.09.2025 23	24,00	58,54	45,33	13,21	42,771	33,498	9,273	6,304	5,988	0,863
06.09.2025 23	24,00	58,10	47,01	11,09	53,266	43,371	9,895	5,933	5,428	0,936
07.09.2025 23	24,00	58,53	45,40	13,13	46,438	35,814	10,624	6,237	5,861	0,960
08.09.2025 23	24,00	59,57	45,62	13,96	44,090	33,559	10,531	6,331	5,996	0,959
09.09.2025 23	24,00	57,38	45,32	12,06	47,765	37,187	10,578	6,110	5,727	0,928
10.09.2025 23	23,25	57,88	46,24	11,64	51,886	42,430	9,456	5,920	5,408	0,920
11.09.2025 23	24,00	57,89	45,50	12,38	49,466	39,978	9,488	6,092	5,670	0,926
12.09.2025 23	24,00	57,16	44,96	12,20	49,159	38,739	10,420	6,098	5,648	0,943
13.09.2025 23	24,00	56,81	43,23	13,58	46,326	34,665	11,661	6,208	5,869	0,993
14.09.2025 23	24,00	59,21	46,52	12,69	55,507	43,437	12,070	5,949	5,433	1,116
15.09.2025 23	24,00	57,59	45,06	12,53	50,529	39,278	11,251	6,056	5,648	0,995
16.09.2025 23	24,00	56,76	44,62	12,14	49,435	38,026	11,409	6,073	5,632	0,974
17.09.2025 23	24,00	55,89	44,10	11,79	49,137	38,204	10,933	6,027	5,642	0,927
18.09.2025 23	24,00	58,68	46,41	12,27	53,091	42,655	10,437	6,041	5,567	1,006
19.09.2025 23	24,00	56,97	44,96	12,02	48,680	38,022	10,658	5,794	5,386	0,930
20.09.2025 23	24,00	55,95	44,31	11,64	54,045	41,491	12,554	6,121	5,667	1,039
Среднее	23,98	58,49	45,95	12,54	48,178	37,821	10,356	6,108	5,698	0,948
Итого	743,25				1493,503	1172,457	321,045			29,382

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.08.2025	22373,021	17265,077	315,766
20.09.2025	23866,524	18437,534	345,148

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru