

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	24,71	23,72	0,99	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	22,49	22,12	0,37	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
24.10.2024 23	23,99	23,77	23,12	0,64	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
25.10.2024 23	23,95	27,87	35,99	-8,12	0,019	0,037	-0,018	6,000	5,500	0,000	-0,000
26.10.2024 23	24,00	24,43	23,33	1,10	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	24,44	23,71	0,73	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	25,18	24,15	1,03	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	25,35	24,30	1,04	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
30.10.2024 23	24,00	25,36	24,41	0,95	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
31.10.2024 23	24,00	24,93	24,20	0,74	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	23,19	22,92	0,27	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
02.11.2024 23	24,00	22,73	22,46	0,28	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
03.11.2024 23	24,00	61,62	46,07	15,56	126,639	127,023	-0,384	6,000	5,500	2,007	1,976
04.11.2024 23	24,00	64,43	47,99	16,44	251,451	251,184	0,267	6,000	5,500	4,129	4,129
05.11.2024 23	24,00	64,89	47,93	16,95	247,046	246,397	0,649	6,000	5,500	4,177	4,178
06.11.2024 23	24,00	67,60	50,57	17,03	238,913	238,726	0,187	6,000	5,500	4,090	4,066
07.11.2024 23	24,00	62,09	45,97	16,12	235,567	235,117	0,450	6,000	5,500	3,779	3,789
08.11.2024 23	24,00	60,30	44,80	15,50	229,738	229,465	0,273	5,753	4,901	3,546	3,557
09.11.2024 23	24,00	60,01	45,06	14,95	231,345	231,045	0,300	5,441	4,197	3,465	3,455
10.11.2024 23	24,00	57,93	44,26	13,68	232,525	232,202	0,323	5,450	4,193	3,191	3,176
11.11.2024 23	24,00	57,19	45,75	11,44	238,012	106,271	131,741	5,558	4,182	3,207	1,216
12.11.2024 23	24,00	59,31	45,96	13,35	245,194	0,000	245,194	5,750	4,334	3,463	0,000
13.11.2024 23	24,00	59,97	45,68	14,28	250,696	0,000	250,696	5,485	4,042	3,512	0,000
14.11.2024 23	24,00	56,02	36,79	19,22	221,901	10,230	211,670	5,409	4,156	2,738	0,197
15.11.2024 23	24,00	55,40	41,24	14,16	249,377	0,330	249,047	5,477	4,019	3,001	0,005
16.11.2024 23	24,00	57,94	44,85	13,09	246,935	180,011	66,924	5,404	3,987	3,379	2,357
17.11.2024 23	24,00	64,65	47,83	16,81	243,925	243,496	0,428	5,348	3,968	4,103	4,094
18.11.2024 23	24,00	64,39	47,91	16,48	245,344	244,840	0,504	5,388	3,990	4,044	4,034
19.11.2024 23	24,00	61,76	46,89	14,87	248,134	247,640	0,494	5,414	3,987	3,695	3,683
20.11.2024 23	24,00	57,61	44,52	13,09	245,835	245,515	0,319	5,355	3,932	3,218	3,213
21.11.2024 23	24,00	47,81	39,43	8,38	249,653	249,357	0,296	5,371	3,923	2,153	2,090
Среднее	24,00	46,30	37,22	9,08	144,460	107,061	37,399	5,761	4,881	2,093	1,588
Итого	743,94				4478,250	3318,885	1159,365			64,894	49,216

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	8934,040	8814,622	140,986
21.11.2024	13412,290	12133,507	205,881

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru