

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 45

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1406112

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	66,42	49,81	16,60	78,477	79,139	-0,663	0,600	0,550	1,302	1,314
23.03.2025 23	24,00	63,36	48,22	15,14	78,860	79,584	-0,724	0,600	0,550	1,193	1,205
24.03.2025 23	24,00	61,51	47,19	14,32	79,645	80,424	-0,779	0,600	0,550	1,139	1,152
25.03.2025 23	24,00	50,95	41,39	9,55	80,765	81,664	-0,899	0,600	0,550	0,770	0,780
26.03.2025 23	24,00	51,68	41,84	9,85	81,435	82,289	-0,854	0,600	0,550	0,801	0,811
27.03.2025 23	24,00	39,94	34,94	4,92	83,994	85,093	-1,099	0,600	0,550	0,411	0,419
28.03.2025 23	24,00	31,04	29,04	2,01	86,448	87,781	-1,333	0,600	0,550	0,174	0,176
29.03.2025 23	24,00	24,42	24,36	0,07	85,736	87,112	-1,376	0,600	0,550	0,007	0,006
30.03.2025 23	24,00	24,20	24,12	0,07	86,454	87,809	-1,355	0,600	0,550	0,007	0,006
31.03.2025 23	24,00	39,56	33,80	5,72	86,073	87,244	-1,171	0,600	0,550	0,491	0,499
01.04.2025 23	24,00	52,52	42,54	9,99	81,454	82,321	-0,867	0,600	0,550	0,813	0,822
02.04.2025 23	24,00	34,79	31,70	3,11	81,033	82,143	-1,110	0,600	0,550	0,252	0,255
03.04.2025 23	24,00	51,69	41,69	10,01	82,017	82,902	-0,884	0,600	0,550	0,820	0,830
04.04.2025 23	24,00	54,68	43,74	10,95	81,264	82,124	-0,859	0,600	0,550	0,889	0,899
05.04.2025 23	24,00	54,59	43,42	11,16	80,726	81,526	-0,800	0,600	0,550	0,901	0,910
06.04.2025 23	24,00	55,91	44,12	11,78	80,742	81,544	-0,803	0,600	0,550	0,950	0,961
07.04.2025 23	24,00	52,61	42,52	10,09	80,929	81,808	-0,880	0,600	0,550	0,815	0,825
08.04.2025 23	24,00	58,63	45,70	12,93	81,453	82,375	-0,922	0,600	0,550	1,053	1,065
09.04.2025 23	24,00	65,52	49,71	15,82	82,129	83,099	-0,969	0,600	0,550	1,298	1,315
10.04.2025 23	24,00	65,79	49,70	16,10	80,866	81,795	-0,929	0,600	0,550	1,301	1,317
11.04.2025 23	24,00	65,29	49,27	16,02	80,148	81,083	-0,936	0,600	0,550	1,283	1,299
12.04.2025 23	24,00	64,86	48,91	15,96	79,780	80,698	-0,919	0,600	0,550	1,272	1,288
13.04.2025 23	24,00	63,93	48,64	15,28	80,383	81,353	-0,970	0,600	0,550	1,228	1,243
14.04.2025 23	24,00	56,52	44,61	11,92	81,041	81,909	-0,868	0,600	0,550	0,965	0,976
15.04.2025 23	24,00	40,35	34,70	6,53	69,151	70,861	-1,710	0,600	0,550	0,440	0,463
16.04.2025 23	24,00	18,41	17,08	-19,82	0,000	0,250	-0,250	0,600	0,550	0,000	-0,005
17.04.2025 23	24,00	16,17	15,51	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,09	39,57	8,74	75,222	76,146	-0,923	0,600	0,550	0,762	0,772
Итого	648,00				2031,002	2055,929	-24,928			20,575	20,831

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	0,000	316,862
20.04.2025	0,000	337,437

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru