

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Бригантин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 47

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 11545

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	66,89	50,56	16,34	82,400	81,908	0,493	0,588	0,539	1,346	1,338
23.03.2025 23	24,00	63,80	48,99	14,81	83,026	82,458	0,568	0,588	0,539	1,234	1,221
24.03.2025 23	24,00	61,98	48,01	13,97	83,903	83,388	0,515	0,588	0,539	1,171	1,165
25.03.2025 23	24,00	51,02	41,75	9,28	85,604	84,976	0,628	0,588	0,539	0,807	0,788
26.03.2025 23	24,00	51,95	42,30	9,65	86,204	85,572	0,632	0,588	0,539	0,830	0,825
27.03.2025 23	24,00	52,66	43,45	9,21	40,436	40,223	0,213	0,588	0,539	0,401	0,370
28.03.2025 23	24,00	21,03	20,31	0,72	0,000	0,100	-0,100	0,588	0,539	0,000	0,000
29.03.2025 23	24,00	21,28	20,40	0,88	0,000	0,100	-0,100	0,588	0,539	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	21,10	20,54	0,56	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	52,69	41,56	11,13	12,045	11,912	0,133	0,588	0,539	0,159	0,133
01.04.2025 23	24,00	52,90	43,11	9,79	88,530	88,120	0,410	0,588	0,539	0,868	0,863
02.04.2025 23	24,00	34,68	31,85	2,84	88,943	88,454	0,490	0,588	0,539	0,273	0,251
03.04.2025 23	24,00	52,20	42,48	9,72	89,176	88,654	0,522	0,588	0,539	0,854	0,862
04.04.2025 23	24,00	55,06	44,45	10,61	88,242	87,774	0,468	0,588	0,539	0,935	0,931
05.04.2025 23	24,00	54,90	44,15	10,75	87,562	86,994	0,568	0,588	0,539	0,938	0,936
06.04.2025 23	24,00	56,26	44,91	11,34	87,500	87,064	0,436	0,588	0,539	0,992	0,988
07.04.2025 23	24,00	52,86	43,22	9,63	88,031	87,418	0,612	0,588	0,539	0,854	0,842
08.04.2025 23	24,00	59,01	46,63	12,38	88,174	87,797	0,378	0,588	0,539	1,078	1,087
09.04.2025 23	24,00	65,99	50,87	15,12	88,818	88,221	0,598	0,588	0,539	1,341	1,334
10.04.2025 23	24,00	66,26	50,93	15,33	87,428	86,932	0,496	0,588	0,539	1,342	1,333
11.04.2025 23	24,00	65,78	50,45	15,33	86,670	86,162	0,508	0,588	0,539	1,328	1,321
12.04.2025 23	23,85	65,32	50,07	15,25	85,609	85,384	0,225	0,588	0,539	1,308	1,302
13.04.2025 23	24,00	64,40	49,71	14,68	86,928	86,387	0,541	0,588	0,539	1,279	1,269
14.04.2025 23	24,00	56,81	45,45	11,36	87,859	87,336	0,523	0,588	0,539	1,006	0,993
15.04.2025 23	24,00	42,30	36,74	5,56	78,737	78,153	0,584	0,588	0,539	0,479	0,435
16.04.2025 23	24,00	21,05	19,44	1,60	0,998	1,897	-0,899	0,588	0,539	-0,001	0,003
17.04.2025 23	24,00	18,25	17,92	0,33	0,000	0,100	-0,100	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,62	18,03	0,59	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	23,99	48,82	39,58	9,24	63,672	63,339	0,334	0,588	0,539	0,744	0,735
Итого	671,85				1782,824	1773,483	9,341			20,822	20,588

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	47694,087	46574,009	652,858
20.04.2025	49476,911	48347,492	673,679

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru