

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 51 блок 2

Номер прибора: 1700255

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	64,85	44,45	20,40	59,414	57,988	1,426	0,000	0,000	1,211	1,182
23.03.2025 23	24,00	61,88	43,20	18,68	59,596	58,324	1,272	0,000	0,000	1,112	1,088
24.03.2025 23	24,00	60,10	42,46	17,64	60,205	58,967	1,238	0,000	0,000	1,060	1,038
25.03.2025 23	24,00	49,87	37,95	11,92	61,093	59,939	1,154	0,000	0,000	0,728	0,712
26.03.2025 23	24,00	50,54	38,38	12,16	63,807	60,400	3,407	0,000	0,000	0,775	0,733
27.03.2025 23	24,00	39,18	32,78	6,40	62,661	61,892	0,769	0,000	0,000	0,405	0,389
28.03.2025 23	24,00	30,50	27,80	2,70	63,241	63,408	-0,167	0,000	0,000	0,172	0,171
29.03.2025 23	24,00	24,02	23,77	0,25	62,587	62,990	-0,403	0,000	0,000	0,015	0,015
30.03.2025 23	24,00	23,79	23,57	0,22	63,279	63,552	-0,273	0,000	0,000	0,014	0,014
31.03.2025 23	24,00	38,71	31,54	7,17	63,908	63,430	0,478	0,000	0,000	0,457	0,450
01.04.2025 23	24,00	51,34	39,01	12,33	61,709	60,753	0,956	0,000	0,000	0,759	0,748
02.04.2025 23	24,00	34,12	30,21	3,91	60,460	60,670	-0,210	0,000	0,000	0,238	0,237
03.04.2025 23	24,00	50,51	38,24	12,27	62,360	61,195	1,165	0,000	0,000	0,765	0,750
04.04.2025 23	24,00	53,40	39,97	13,43	61,946	60,582	1,364	0,000	0,000	0,830	0,813
05.04.2025 23	24,00	53,33	39,69	13,64	62,077	60,331	1,746	0,000	0,000	0,846	0,822
06.04.2025 23	24,00	54,58	40,26	14,32	62,099	60,546	1,553	0,000	0,000	0,888	0,866
07.04.2025 23	24,00	51,41	39,10	12,31	61,775	60,790	0,985	0,000	0,000	0,760	0,747
08.04.2025 23	24,00	57,26	41,62	15,64	62,997	61,266	1,731	0,000	0,000	0,984	0,957
09.04.2025 23	24,00	63,96	44,81	19,15	62,249	61,831	0,418	0,000	0,000	1,191	1,183
10.04.2025 23	24,00	64,22	44,76	19,46	61,367	60,841	0,526	0,000	0,000	1,193	1,183
11.04.2025 23	24,00	63,74	44,29	19,45	61,030	60,309	0,721	0,000	0,000	1,185	1,171
12.04.2025 23	21,32	63,37	44,01	19,36	54,368	53,352	1,016	0,000	0,000	1,052	1,032
13.04.2025 23	24,00	62,42	43,72	18,70	61,889	60,670	1,219	0,000	0,000	1,155	1,133
14.04.2025 23	24,00	55,25	40,62	14,63	62,826	61,093	1,733	0,000	0,000	0,918	0,893
15.04.2025 23	24,00	37,50	31,23	6,27	40,936	40,212	0,724	0,000	0,000	0,418	0,406
16.04.2025 23	21,98	15,40	15,47	-0,07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	15,06	15,01	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	15,17	15,02	0,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	23,83	46,62	35,46	11,16	54,281	53,405	0,877	0,000	0,000	0,683	0,669
Итого	667,30				1519,879	1495,331	24,548			19,130	18,732

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	30968,496	37336,855	534,437	592,414
18.04.2025 23	32488,375	38832,186	553,567	611,146

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru