

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Забота"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Интернациональная, д. 8

Номер прибора: 1400571

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	57,64	37,55	20,08	48,206	46,495	1,710	0,000	0,356	0,963	0,934
23.03.2025 23	24,00	58,59	37,86	20,74	48,497	46,699	1,798	0,000	0,353	1,000	0,969
24.03.2025 23	24,00	57,77	37,44	20,32	48,281	46,517	1,764	0,000	0,356	0,976	0,945
25.03.2025 23	24,00	57,22	37,32	19,89	49,160	47,382	1,777	0,000	0,354	0,973	0,942
26.03.2025 23	24,00	54,54	37,38	17,19	50,938	49,090	1,848	0,000	0,355	0,870	0,844
27.03.2025 23	24,00	47,31	33,98	13,33	48,285	46,642	1,643	0,000	0,355	0,638	0,622
28.03.2025 23	24,00	47,89	34,57	13,26	48,802	47,101	1,701	0,000	0,358	0,642	0,625
29.03.2025 23	24,00	45,08	34,01	11,07	49,013	47,379	1,634	0,000	0,356	0,538	0,524
30.03.2025 23	24,00	39,04	31,29	7,79	48,715	47,071	1,644	0,000	0,353	0,375	0,367
31.03.2025 23	24,00	52,93	36,72	16,39	50,635	48,741	1,894	0,000	0,357	0,824	0,799
01.04.2025 23	24,00	54,91	38,72	16,74	50,540	49,227	1,313	0,000	0,350	0,844	0,824
02.04.2025 23	24,00	46,93	35,43	11,52	52,552	51,508	1,043	0,000	0,355	0,599	0,593
03.04.2025 23	24,00	49,42	35,77	13,68	51,555	50,520	1,035	0,000	0,355	0,700	0,691
04.04.2025 23	24,00	51,51	36,67	14,84	51,054	50,037	1,017	0,000	0,356	0,753	0,743
05.04.2025 23	24,00	48,91	34,84	14,07	49,672	48,787	0,885	0,000	0,353	0,693	0,686
06.04.2025 23	24,00	55,64	37,62	18,03	50,402	49,384	1,017	0,000	0,351	0,903	0,890
07.04.2025 23	24,00	57,28	38,98	18,31	50,912	49,836	1,076	0,000	0,353	0,927	0,912
08.04.2025 23	24,00	57,33	38,67	18,67	50,005	48,978	1,027	0,000	0,357	0,928	0,914
09.04.2025 23	24,00	57,17	38,04	19,14	49,978	48,959	1,019	0,000	0,353	0,951	0,937
10.04.2025 23	24,00	57,29	37,70	19,60	49,937	48,896	1,041	0,000	0,352	0,973	0,958
11.04.2025 23	24,00	58,34	38,22	20,13	49,891	48,837	1,053	0,000	0,352	0,999	0,983
12.04.2025 23	24,00	57,06	37,17	19,90	48,977	47,753	1,224	0,000	0,350	0,969	0,950
13.04.2025 23	24,00	57,94	37,62	20,32	50,156	48,967	1,190	0,000	0,346	1,014	0,995
14.04.2025 23	24,00	53,66	36,48	17,21	50,938	49,950	0,988	0,000	0,351	0,871	0,860
15.04.2025 23	24,00	36,15	31,23	13,60	23,446	24,764	-1,318	0,000	0,235	0,313	0,337
16.04.2025 23	24,00	21,39	21,73	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,26	21,71	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	22,25	21,76	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,37	34,87	14,85	43,591	42,483	1,108	0,000	0,314	0,723	0,709
Итого	672,00				1220,546	1189,521	31,025			20,235	19,845

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-5572,820	1588,623
20.04.2025	-5541,795	1608,858

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru