

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Либкнехта, д. 6

Номер прибора: 1902225

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	65,41	45,17	20,24	92,220	93,221	-1,001	0,600	0,550	1,865	1,885
23.03.2025 23	24,00	65,59	45,34	20,25	92,605	93,594	-0,989	0,600	0,550	1,873	1,893
24.03.2025 23	24,00	66,30	45,88	20,42	93,703	94,767	-1,064	0,600	0,550	1,911	1,933
25.03.2025 23	24,00	66,22	45,73	20,49	91,054	92,096	-1,042	0,600	0,550	1,855	1,877
26.03.2025 23	24,00	64,12	40,63	23,49	63,689	64,531	-0,842	0,600	0,550	1,494	1,514
27.03.2025 23	24,00	65,43	41,73	23,70	65,746	66,693	-0,947	0,600	0,550	1,557	1,579
28.03.2025 23	24,00	65,09	42,47	22,62	68,190	69,166	-0,976	0,600	0,550	1,541	1,563
29.03.2025 23	24,00	47,73	36,28	11,45	28,725	29,310	-0,585	0,600	0,550	0,696	0,708
30.03.2025 23	24,00	24,96	24,35	0,61	2,415	3,443	-1,028	0,600	0,550	0,002	0,002
31.03.2025 23	24,00	47,13	33,00	14,13	41,966	42,828	-0,862	0,600	0,550	0,960	0,976
01.04.2025 23	24,00	65,27	41,89	23,38	67,784	68,836	-1,052	0,600	0,550	1,583	1,608
02.04.2025 23	24,00	45,28	33,38	11,90	30,639	31,223	-0,584	0,600	0,550	0,637	0,646
03.04.2025 23	24,00	62,61	40,65	21,96	67,599	68,559	-0,960	0,600	0,550	1,483	1,505
04.04.2025 23	24,00	64,40	41,25	23,15	66,732	67,765	-1,033	0,600	0,550	1,542	1,566
05.04.2025 23	24,00	65,03	41,24	23,79	66,061	67,155	-1,094	0,600	0,550	1,570	1,596
06.04.2025 23	24,00	64,31	40,94	23,37	65,972	67,013	-1,041	0,600	0,550	1,540	1,564
07.04.2025 23	24,00	51,60	35,93	15,67	40,110	40,689	-0,579	0,600	0,550	0,901	0,915
08.04.2025 23	24,00	63,47	40,09	23,38	65,727	66,736	-1,009	0,600	0,550	1,533	1,558
09.04.2025 23	24,00	68,06	41,18	26,88	64,127	65,355	-1,228	0,600	0,550	1,722	1,755
10.04.2025 23	24,00	67,90	40,99	26,91	63,304	64,523	-1,219	0,600	0,550	1,701	1,734
11.04.2025 23	24,00	65,41	40,35	25,06	64,952	66,026	-1,074	0,600	0,550	1,624	1,651
12.04.2025 23	24,00	64,59	40,32	24,27	69,797	70,820	-1,023	0,600	0,550	1,662	1,687
13.04.2025 23	24,00	66,23	47,95	18,28	115,624	116,820	-1,196	0,600	0,550	2,111	2,133
14.04.2025 23	24,00	65,85	48,01	17,84	114,729	115,878	-1,149	0,600	0,550	2,045	2,065
15.04.2025 23	24,00	48,13	36,67	11,46	56,041	56,558	-0,517	0,600	0,550	0,897	0,905
16.04.2025 23	24,00	21,42	22,16	-0,74	10,254	10,522	-0,268	0,600	0,550	-0,008	-0,008
17.04.2025 23	24,00	19,80	20,64	-0,84	4,528	4,650	-0,122	0,600	0,550	-0,008	-0,008
Среднее	24,00	57,31	39,05	18,26	62,011	62,918	-0,907	0,600	0,550	1,344	1,363
Итого	648,00				1674,293	1698,777	-24,484			36,292	36,804

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	29730,222	30031,709	526,943	533,504
17.04.2025 23	31404,515	31730,486	563,235	570,308

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru