

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	76,93	58,84	18,09	132,604	129,746	2,857	5,996	5,496	2,399	2,346
21.01.2025 23	24,00	75,44	58,20	17,24	132,594	129,711	2,883	5,996	5,496	2,286	2,235
22.01.2025 23	24,00	79,04	60,11	18,93	131,904	129,089	2,815	5,996	5,496	2,499	2,444
23.01.2025 23	24,00	76,88	59,12	17,76	132,414	129,586	2,828	5,996	5,496	2,353	2,301
24.01.2025 23	24,00	76,98	59,43	17,55	133,589	130,743	2,846	5,996	5,496	2,345	2,293
25.01.2025 23	24,00	71,40	55,99	15,41	133,773	130,846	2,927	5,996	5,496	2,062	2,016
26.01.2025 23	24,00	75,62	58,78	16,84	134,120	131,161	2,958	5,996	5,496	2,260	2,209
27.01.2025 23	24,00	76,79	59,34	17,45	134,761	131,781	2,980	5,996	5,496	2,354	2,301
28.01.2025 23	24,00	75,94	59,08	16,86	124,064	121,450	2,614	5,996	5,496	2,277	2,230
29.01.2025 23	24,00	76,90	60,24	16,66	139,438	136,423	3,014	5,996	5,496	2,325	2,273
30.01.2025 23	24,00	75,27	59,25	16,02	139,586	136,617	2,969	5,996	5,496	2,239	2,190
31.01.2025 23	23,98	75,84	59,72	16,12	139,751	136,806	2,944	5,996	5,496	2,253	2,204
01.02.2025 23	23,97	77,09	60,30	16,79	138,797	135,904	2,893	5,996	5,496	2,332	2,283
02.02.2025 23	23,98	76,75	60,28	16,47	138,698	135,809	2,889	5,996	5,496	2,286	2,237
03.02.2025 23	24,00	71,88	57,11	14,77	138,292	135,381	2,911	5,996	5,496	2,044	2,001
04.02.2025 23	24,00	77,23	60,53	16,70	141,910	138,973	2,936	5,996	5,496	2,372	2,321
05.02.2025 23	24,00	77,78	60,69	17,09	143,114	140,198	2,916	5,996	5,496	2,448	2,396
06.02.2025 23	24,00	78,32	60,99	17,33	144,009	141,035	2,973	5,996	5,496	2,499	2,446
07.02.2025 23	24,00	80,08	62,03	18,05	146,134	143,143	2,991	5,996	5,496	2,640	2,584
08.02.2025 23	24,00	78,84	61,68	17,16	151,569	148,463	3,105	5,996	5,496	2,602	2,546
09.02.2025 23	24,00	78,89	61,36	17,53	148,410	145,368	3,041	5,996	5,496	2,602	2,547
10.02.2025 23	24,00	79,77	62,09	17,68	147,845	144,810	3,035	5,996	5,496	2,616	2,560
11.02.2025 23	24,00	80,15	62,51	17,64	148,145	145,087	3,058	5,996	5,496	2,616	2,559
12.02.2025 23	24,00	79,54	62,15	17,39	147,846	144,814	3,032	5,996	5,496	2,573	2,518
13.02.2025 23	24,00	79,91	62,67	17,24	147,900	144,870	3,030	5,996	5,496	2,553	2,498
14.02.2025 23	24,00	80,07	62,74	17,33	147,724	144,690	3,034	5,996	5,496	2,562	2,506
15.02.2025 23	24,00	77,99	61,40	16,59	147,457	144,424	3,033	5,996	5,496	2,449	2,397
16.02.2025 23	24,00	76,75	60,57	16,18	147,030	144,013	3,018	5,996	5,496	2,381	2,330
17.02.2025 23	24,00	79,16	61,34	17,82	148,638	145,607	3,032	5,996	5,496	2,650	2,595
Среднее	24,00	77,35	60,29	17,06	140,763	137,812	2,951	5,996	5,496	2,410	2,357
Итого	695,93				4082,113	3996,548	85,565			69,878	68,365

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
20.01.2025	1297,820	-1245,808
17.02.2025	1367,698	-1160,243

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru