

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	75,55	57,57	17,98	107,356	104,861	2,495	0,588	0,539	1,931	1,885
23.03.2025 23	24,00	76,45	58,19	18,26	107,594	105,203	2,391	0,588	0,539	1,965	1,921
24.03.2025 23	24,00	73,63	55,12	18,51	94,306	92,186	2,120	0,588	0,539	1,738	1,699
25.03.2025 23	24,00	71,37	52,85	18,52	85,144	83,217	1,928	0,588	0,539	1,576	1,541
26.03.2025 23	24,00	72,16	53,64	18,52	85,799	83,873	1,926	0,588	0,539	1,589	1,554
27.03.2025 23	24,00	54,43	44,86	9,57	43,918	42,955	0,964	0,588	0,539	0,836	0,818
28.03.2025 23	24,00	50,26	42,86	7,40	39,402	38,573	0,830	0,588	0,539	0,658	0,644
29.03.2025 23	24,00	25,47	25,15	0,32	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	23,61	23,27	0,34	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	48,45	37,90	10,55	56,936	55,443	1,493	0,588	0,539	0,915	0,892
01.04.2025 23	24,00	72,13	52,91	19,22	81,360	79,226	2,134	0,588	0,539	1,552	1,512
02.04.2025 23	24,00	50,31	40,29	10,02	16,148	15,851	0,297	0,588	0,539	0,375	0,369
03.04.2025 23	24,00	65,08	44,13	20,95	45,905	44,666	1,239	0,588	0,539	0,979	0,955
04.04.2025 23	24,00	65,23	43,74	21,49	32,232	31,291	0,941	0,588	0,539	0,803	0,780
05.04.2025 23	24,00	74,55	53,72	20,83	47,030	46,172	0,858	0,588	0,539	0,986	0,969
06.04.2025 23	24,00	73,54	53,06	20,48	40,356	39,813	0,543	0,588	0,539	0,827	0,816
07.04.2025 23	24,00	59,74	47,41	12,33	25,699	25,331	0,368	0,588	0,539	0,512	0,506
08.04.2025 23	24,00	75,06	53,91	21,15	51,573	50,400	1,173	0,588	0,539	1,086	1,061
09.04.2025 23	23,93	77,03	56,64	20,39	79,792	77,771	2,022	0,588	0,539	1,627	1,585
10.04.2025 23	24,00	76,35	56,93	19,42	84,510	82,264	2,246	0,588	0,539	1,642	1,598
11.04.2025 23	24,00	76,02	56,67	19,35	84,742	82,514	2,229	0,588	0,539	1,640	1,597
12.04.2025 23	24,00	76,75	57,03	19,72	84,521	82,337	2,184	0,588	0,539	1,667	1,624
13.04.2025 23	24,00	75,42	56,08	19,34	83,657	81,415	2,241	0,588	0,539	1,618	1,575
14.04.2025 23	24,00	73,41	53,17	20,24	83,721	81,489	2,232	0,588	0,539	1,695	1,649
15.04.2025 23	24,00	48,47	41,38	7,09	29,479	28,731	0,747	0,588	0,539	0,625	0,609
16.04.2025 23	24,00	24,22	23,59	0,63	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	22,83	21,44	1,39	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	23,51	21,94	1,57	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	60,04	45,91	14,13	53,256	51,985	1,271	0,588	0,539	1,030	1,006
Итого	671,93				1491,181	1455,581	35,600			28,842	28,159

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	1432,813	-1085,072
20.04.2025	1461,654	-1049,471

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru