

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	59,95	47,93	12,02	45,076	38,203	6,873	3,997	3,498	6,873	0,780
23.03.2025 23	24,00	60,30	48,25	12,05	44,265	38,401	5,864	3,997	3,498	5,864	0,737
24.03.2025 23	24,00	57,79	47,62	10,17	49,656	43,793	5,863	3,997	3,498	5,863	0,693
25.03.2025 23	24,00	54,90	45,66	9,24	49,205	42,756	6,449	3,997	3,498	6,449	0,668
26.03.2025 23	24,00	55,91	46,41	9,50	48,390	41,528	6,862	3,997	3,498	6,862	0,690
27.03.2025 23	24,00	58,80	48,25	10,55	47,390	41,284	6,106	3,997	3,498	6,106	0,713
28.03.2025 23	24,00	55,98	48,34	7,64	62,717	56,588	6,129	3,997	3,498	6,129	0,697
29.03.2025 23	24,00	59,78	51,21	8,57	60,463	53,795	6,668	3,997	3,498	6,668	0,771
30.03.2025 23	24,00	53,80	46,88	6,92	49,492	42,411	7,081	3,997	3,498	7,081	0,685
31.03.2025 23	24,00	50,28	43,50	6,78	46,839	40,715	6,124	3,997	3,498	6,124	0,548
01.04.2025 23	24,00	56,24	47,38	8,86	51,524	46,170	5,354	3,997	3,498	5,354	0,640
02.04.2025 23	24,00	57,34	48,02	9,32	51,371	44,727	6,644	3,997	3,498	6,644	0,714
03.04.2025 23	24,00	51,22	43,55	7,67	50,850	44,782	6,068	3,997	3,498	6,068	0,588
04.04.2025 23	24,00	56,00	46,89	9,11	50,419	44,921	5,498	3,997	3,498	5,498	0,643
05.04.2025 23	24,00	58,11	48,28	9,83	51,172	44,910	6,262	3,997	3,498	6,262	0,721
06.04.2025 23	24,00	57,07	47,53	9,54	52,362	44,743	7,618	3,997	3,498	7,618	0,763
07.04.2025 23	24,00	58,51	48,66	9,85	51,218	44,965	6,253	3,997	3,498	6,253	0,726
08.04.2025 23	24,00	57,86	47,90	9,96	51,223	44,839	6,383	3,997	3,498	6,383	0,734
09.04.2025 23	23,93	58,26	47,97	10,29	51,154	44,775	6,379	3,997	3,498	6,379	0,748
10.04.2025 23	24,00	57,71	47,72	9,99	50,940	44,886	6,053	3,997	3,498	6,053	0,715
11.04.2025 23	24,00	57,15	47,34	9,81	51,816	44,876	6,940	3,997	3,498	6,940	0,746
12.04.2025 23	24,00	57,50	47,56	9,94	51,419	45,102	6,318	3,997	3,498	6,318	0,727
13.04.2025 23	24,00	56,87	47,11	9,76	51,903	45,134	6,769	3,997	3,498	6,769	0,738
14.04.2025 23	24,00	55,96	46,64	9,32	51,651	44,964	6,687	3,997	3,498	6,687	0,709
15.04.2025 23	24,00	58,60	48,54	10,06	52,199	46,311	5,889	3,997	3,498	5,889	0,733
16.04.2025 23	24,00	54,07	45,68	8,39	55,466	48,717	6,748	3,997	3,498	6,748	0,705
17.04.2025 23	24,00	49,38	41,92	7,46	53,180	46,257	6,923	3,997	3,498	6,923	0,620
18.04.2025 23	24,00	52,35	43,20	9,15	45,418	39,384	6,034	3,997	3,498	6,034	0,637
19.04.2025 23	24,00	52,28	43,98	8,30	54,784	48,033	6,751	3,997	3,498	6,751	0,691
20.04.2025 23	24,00	52,58	44,21	8,37	53,231	46,690	6,541	3,997	3,498	6,541	0,662
Среднее	24,00	56,09	46,80	9,28	50,461	44,347	6,404	3,997	3,498	6,404	0,698
Итого	719,93				1536,792	1344,661	192,131			192,131	20,941

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	4923,835	694,592
20.04.2025	5107,243	715,533

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru