

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	24,00	54,49	44,35	10,14	45,140	39,585	5,555	3,997	3,498	5,555	0,649
22.04.2025 23	24,00	52,96	44,47	8,49	54,377	47,783	6,594	3,997	3,498	6,594	0,694
23.04.2025 23	24,00	53,29	44,52	8,77	52,892	45,989	6,903	3,997	3,498	6,903	0,702
24.04.2025 23	24,00	54,16	44,68	9,48	46,210	39,130	7,080	3,997	3,498	7,080	0,725
25.04.2025 23	24,00	53,35	44,57	8,78	53,983	47,558	6,425	3,997	3,498	6,425	0,696
26.04.2025 23	24,00	53,45	44,54	8,91	53,098	46,034	7,064	3,997	3,498	7,064	0,713
27.04.2025 23	24,00	55,30	44,07	11,23	45,920	39,289	6,631	3,997	3,498	6,631	0,726
28.04.2025 23	24,00	53,48	44,09	9,39	53,919	47,891	6,028	3,997	3,498	6,028	0,716
29.04.2025 23	24,00	53,50	44,42	9,08	54,359	48,033	6,326	3,997	3,498	6,326	0,717
30.04.2025 23	24,00	53,92	44,74	9,18	54,445	47,712	6,733	3,997	3,498	6,733	0,728
01.05.2025 23	24,00	52,71	43,85	8,86	52,707	46,252	6,454	3,997	3,498	6,454	0,678
02.05.2025 23	24,00	54,97	44,20	10,77	44,957	39,746	5,211	3,997	3,498	5,211	0,667
03.05.2025 23	24,00	53,12	44,46	8,66	54,685	47,844	6,841	3,997	3,498	6,841	0,708
04.05.2025 23	24,00	53,83	44,93	8,90	54,475	47,693	6,783	3,997	3,498	6,783	0,722
05.05.2025 23	24,00	53,28	44,61	8,67	52,216	46,228	5,987	3,997	3,498	5,987	0,667
06.05.2025 23	24,00	51,11	44,46	6,65	45,520	39,333	6,186	3,997	3,498	6,186	0,670
07.05.2025 23	24,00	53,55	44,54	9,01	40,883	35,286	5,597	3,997	3,498	5,597	0,535
08.05.2025 23	24,00	54,33	45,11	9,22	45,645	38,978	6,667	3,997	3,498	6,667	0,661
09.05.2025 23	24,00	53,45	44,43	9,02	44,221	38,087	6,134	3,997	3,498	6,134	0,611
10.05.2025 23	24,00	55,11	44,60	10,51	38,811	32,708	6,103	3,997	3,498	6,103	0,633
11.05.2025 23	24,00	54,03	44,92	9,11	46,943	39,557	7,386	3,997	3,498	7,386	0,694
12.05.2025 23	24,00	53,62	44,31	9,31	50,228	43,410	6,818	3,997	3,498	6,818	0,707
13.05.2025 23	24,00	53,32	44,05	9,27	48,160	42,036	6,124	3,997	3,498	6,124	0,644
14.05.2025 23	24,00	53,72	43,62	10,10	42,543	35,717	6,826	3,997	3,498	6,826	0,691
15.05.2025 23	24,00	52,91	43,59	9,32	49,321	43,304	6,017	3,997	3,498	6,017	0,660
16.05.2025 23	24,00	52,51	43,40	9,11	48,789	43,109	5,680	3,997	3,498	5,680	0,639
17.05.2025 23	24,00	52,91	43,80	9,11	47,163	41,642	5,521	3,997	3,498	5,521	0,618
18.05.2025 23	24,00	55,63	45,17	10,46	42,115	35,784	6,331	3,997	3,498	6,331	0,687
19.05.2025 23	24,00	52,97	43,44	9,53	47,499	41,585	5,914	3,997	3,498	5,914	0,642
20.05.2025 23	24,00	52,86	43,28	9,58	46,388	40,371	6,017	3,997	3,498	6,017	0,644
Среднее	24,00	53,59	44,31	9,29	47,893	41,842	6,331	3,997	3,498	6,331	0,675
Итого	720,00				1457,609	1267,673	189,935			189,935	20,243

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	5107,243	715,533
20.05.2025	5288,761	735,776

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru