

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	54,88	46,20	8,68	45,954	38,530	7,424	3,997	3,498	7,424	0,652
22.06.2025 23	24,00	54,62	45,82	8,80	44,879	37,128	7,750	3,997	3,498	7,750	0,655
23.06.2025 23	24,00	51,32	42,40	8,92	38,324	31,920	6,405	3,997	3,498	6,405	0,561
24.06.2025 23	24,00	54,23	45,55	8,68	45,151	38,477	6,674	3,997	3,498	6,674	0,615
25.06.2025 23	24,00	54,34	45,69	8,65	45,674	38,583	7,092	3,997	3,498	7,092	0,634
26.06.2025 23	24,00	55,19	46,20	8,99	43,842	37,388	6,455	3,997	3,498	6,455	0,612
27.06.2025 23	24,00	54,90	46,16	8,74	45,881	38,726	7,155	3,997	3,498	7,155	0,645
28.06.2025 23	24,00	55,74	46,76	8,98	44,339	38,203	6,135	3,997	3,498	6,135	0,608
29.06.2025 23	24,00	55,90	46,98	8,92	45,390	38,910	6,480	3,997	3,498	6,480	0,629
30.06.2025 23	24,00	55,55	46,72	8,83	45,557	38,882	6,675	3,997	3,498	6,675	0,632
01.07.2025 23	24,00	54,92	45,84	9,08	43,328	36,796	6,532	3,997	3,498	6,532	0,610
02.07.2025 23	24,00	55,53	46,07	9,46	42,457	36,260	6,197	3,997	3,498	6,197	0,605
03.07.2025 23	24,00	46,87	40,40	6,47	38,594	31,641	6,954	3,997	3,498	6,954	0,496
04.07.2025 23	24,00	51,15	43,81	7,34	46,783	39,628	7,155	3,997	3,498	7,155	0,580
05.07.2025 23	24,00	54,53	45,69	8,84	44,569	37,664	6,906	3,997	3,498	6,906	0,620
06.07.2025 23	24,00	54,08	46,08	8,00	47,512	40,038	7,474	3,997	3,498	7,474	0,635
07.07.2025 23	24,00	54,43	46,46	7,97	47,413	40,197	7,217	3,997	3,498	7,217	0,627
08.07.2025 23	24,00	55,92	47,65	8,27	46,664	39,699	6,965	3,997	3,498	6,965	0,632
09.07.2025 23	24,00	54,70	46,33	8,37	44,052	37,164	6,888	3,997	3,498	6,888	0,597
10.07.2025 23	24,00	56,81	47,98	8,83	44,362	37,986	6,377	3,997	3,498	6,377	0,616
11.07.2025 23	24,00	53,37	46,57	6,80	45,344	38,582	6,763	3,997	3,498	6,763	0,559
12.07.2025 23	24,00	57,49	49,43	8,06	44,403	37,583	6,820	3,997	3,498	6,820	0,611
13.07.2025 23	24,00	57,61	49,58	8,03	44,089	37,637	6,452	3,997	3,498	6,452	0,594
14.07.2025 23	24,00	57,04	49,18	7,86	44,316	37,588	6,729	3,997	3,498	6,729	0,597
15.07.2025 23	24,00	57,55	49,58	7,97	44,492	37,714	6,777	3,997	3,498	6,777	0,607
16.07.2025 23	24,00	54,29	46,10	8,19	30,237	26,718	3,519	3,997	3,498	3,519	0,371
17.07.2025 23	24,00	50,46	45,52	4,94	50,041	42,760	7,281	3,997	3,498	7,281	0,484
18.07.2025 23	24,00	56,88	49,45	7,43	46,844	40,538	6,305	3,997	3,498	6,305	0,582
19.07.2025 23	24,00	57,38	49,77	7,61	47,052	39,744	7,308	3,997	3,498	7,308	0,632
20.07.2025 23	24,00	56,03	48,73	7,30	46,485	39,594	6,891	3,997	3,498	6,891	0,591
Среднее	24,00	54,79	46,62	8,17	43,834	37,345	6,725	3,997	3,498	6,725	0,596
Итого	720,00				1334,029	1132,277	201,751			201,751	17,892

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	5468,538	753,703
20.07.2025	5663,199	771,595

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru