

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	18,12	43,43	38,82	4,61	28,412	22,021	6,391	3,997	3,498	6,391	0,339
22.08.2025 23	24,00	57,05	48,39	8,66	45,556	38,983	6,573	3,997	3,498	6,573	0,632
23.08.2025 23	24,00	57,19	48,53	8,66	45,992	38,998	6,994	3,997	3,498	6,994	0,652
24.08.2025 23	24,00	57,46	48,87	8,59	45,615	39,064	6,551	3,997	3,498	6,551	0,630
25.08.2025 23	24,00	57,00	48,32	8,68	46,067	38,514	7,554	3,997	3,498	7,554	0,673
26.08.2025 23	24,00	56,79	48,06	8,73	45,520	38,925	6,595	3,997	3,498	6,595	0,634
27.08.2025 23	24,00	56,94	48,23	8,71	46,128	39,056	7,073	3,997	3,498	7,073	0,656
28.08.2025 23	24,00	57,31	48,66	8,65	45,270	39,026	6,243	3,997	3,498	6,243	0,617
29.08.2025 23	24,00	57,43	48,75	8,68	45,647	38,942	6,704	3,997	3,498	6,704	0,640
30.08.2025 23	24,00	57,69	49,05	8,64	44,493	39,118	5,375	3,997	3,498	5,375	0,580
31.08.2025 23	24,00	51,39	43,57	7,82	33,406	27,836	5,571	3,997	3,498	5,571	0,410
01.09.2025 23	24,00	48,25	42,43	5,82	46,055	39,101	6,954	3,997	3,498	6,954	0,482
02.09.2025 23	24,00	55,05	47,15	7,90	44,571	39,153	5,418	3,997	3,498	5,418	0,541
03.09.2025 23	24,00	58,46	49,44	9,02	44,215	39,132	5,084	3,997	3,498	5,084	0,584
04.09.2025 23	23,98	58,42	49,49	8,93	44,636	39,147	5,489	3,997	3,498	5,489	0,599
05.09.2025 23	24,00	58,93	49,72	9,21	45,077	39,118	5,960	3,997	3,498	5,960	0,636
06.09.2025 23	24,00	52,21	45,11	7,10	45,501	39,086	6,415	3,997	3,498	6,415	0,543
07.09.2025 23	24,00	57,50	48,67	8,83	43,027	37,115	5,912	3,997	3,498	5,912	0,593
08.09.2025 23	24,00	58,50	49,47	9,03	41,587	36,120	5,467	3,997	3,498	5,467	0,576
09.09.2025 23	24,00	58,10	49,20	8,90	41,541	36,159	5,382	3,997	3,498	5,382	0,566
10.09.2025 23	23,98	57,47	48,75	8,72	41,949	36,074	5,876	3,997	3,498	5,876	0,579
11.09.2025 23	24,00	57,85	48,82	9,03	41,967	36,183	5,784	3,997	3,498	5,784	0,589
12.09.2025 23	24,00	57,85	48,79	9,06	42,344	36,021	6,323	3,997	3,498	6,323	0,614
13.09.2025 23	24,00	57,25	48,11	9,14	41,721	36,150	5,571	3,997	3,498	5,571	0,578
14.09.2025 23	24,00	56,43	47,70	8,73	43,601	36,016	7,585	3,997	3,498	7,585	0,652
15.09.2025 23	24,00	56,88	48,09	8,79	42,442	36,123	6,319	3,997	3,498	6,319	0,601
16.09.2025 23	24,00	58,07	48,85	9,22	41,564	36,127	5,437	3,997	3,498	5,437	0,579
17.09.2025 23	24,00	57,68	48,69	8,99	42,164	36,277	5,887	3,997	3,498	5,887	0,592
18.09.2025 23	24,00	55,65	49,92	5,73	67,035	60,466	6,569	3,997	3,498	6,569	0,621
19.09.2025 23	24,00	54,71	49,53	5,18	70,708	64,342	6,366	3,997	3,498	6,366	0,603
20.09.2025 23	24,00	55,26	49,84	5,42	73,036	66,550	6,486	3,997	3,498	6,486	0,639
Среднее	23,81	56,14	47,97	8,17	45,026	39,075	6,191	3,997	3,498	6,191	0,588
Итого	738,08				1416,847	1224,940	191,906			191,906	18,228

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	5851,784	790,689
20.09.2025	6036,265	808,917

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru