

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
20.01.2025 23	24,00	58,95	49,54	9,41	42,416	35,731	6,685	4,079	3,569	6,685	0,645
21.01.2025 23	24,00	58,41	49,36	9,05	41,819	35,666	6,153	4,079	3,569	6,153	0,603
22.01.2025 23	24,00	60,01	49,53	10,48	38,418	31,393	7,025	4,079	3,569	7,025	0,636
23.01.2025 23	24,00	59,63	50,36	9,27	42,094	35,725	6,369	4,079	3,569	6,369	0,632
24.01.2025 23	24,00	59,53	50,42	9,11	41,648	35,721	5,927	4,079	3,569	5,927	0,599
25.01.2025 23	24,00	55,92	47,83	8,09	42,096	35,866	6,231	4,079	3,569	6,231	0,552
26.01.2025 23	24,00	59,03	49,97	9,06	42,414	35,444	6,970	4,079	3,569	6,970	0,641
27.01.2025 23	24,00	59,43	50,15	9,28	42,188	35,794	6,394	4,079	3,569	6,394	0,634
28.01.2025 23	24,00	54,77	45,69	9,08	22,254	17,949	4,305	4,079	3,569	4,305	0,379
29.01.2025 23	23,98	60,25	51,22	9,03	34,648	28,112	6,536	4,079	3,569	6,536	0,567
30.01.2025 23	24,00	58,99	50,28	8,71	34,588	27,825	6,763	4,079	3,569	6,763	0,559
31.01.2025 23	24,00	59,98	51,07	8,91	34,283	27,724	6,558	4,079	3,569	6,558	0,559
01.02.2025 23	22,98	60,56	51,63	8,93	35,529	28,015	7,515	4,079	3,569	7,515	0,615
02.02.2025 23	23,97	59,80	51,43	8,37	35,332	28,551	6,781	4,079	3,569	6,781	0,562
03.02.2025 23	24,00	56,46	48,89	7,57	35,103	28,577	6,526	4,079	3,569	6,526	0,500
04.02.2025 23	23,97	59,68	50,85	8,83	34,797	28,266	6,531	4,079	3,569	6,531	0,564
05.02.2025 23	24,00	60,06	50,90	9,16	34,665	28,101	6,564	4,079	3,569	6,564	0,572
06.02.2025 23	24,00	59,66	50,53	9,13	34,477	28,180	6,297	4,079	3,569	6,297	0,556
07.02.2025 23	23,98	58,26	48,95	9,31	30,934	25,296	5,638	4,079	3,569	5,638	0,502
08.02.2025 23	24,00	59,33	50,06	9,27	36,854	30,440	6,413	4,079	3,569	6,413	0,584
09.02.2025 23	24,00	59,20	49,97	9,23	39,568	33,380	6,188	4,079	3,569	6,188	0,598
10.02.2025 23	24,00	57,94	48,40	9,54	33,381	27,980	5,401	4,079	3,569	5,401	0,510
11.02.2025 23	24,00	60,17	51,39	8,78	41,345	35,525	5,820	4,079	3,569	5,820	0,588
12.02.2025 23	24,00	58,17	45,62	12,55	24,324	19,011	5,313	4,079	3,569	5,313	0,446
13.02.2025 23	24,00	60,10	50,40	9,70	32,320	26,413	5,908	4,079	3,569	5,908	0,537
14.02.2025 23	24,00	60,28	51,08	9,20	40,900	34,833	6,067	4,079	3,569	6,067	0,609
15.02.2025 23	24,00	59,94	50,99	8,95	44,334	38,521	5,813	4,079	3,569	5,813	0,617
16.02.2025 23	24,00	59,47	50,66	8,81	44,867	38,581	6,286	4,079	3,569	6,286	0,634
17.02.2025 23	24,00	59,28	50,05	9,23	44,212	38,525	5,687	4,079	3,569	5,687	0,618
Среднее	23,96	59,08	49,90	9,17	36,694	30,701	6,230	4,079	3,569	6,230	0,573
Итого	694,88				1081,808	901,145	180,663			180,663	16,620

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
20.01.2025	4008,849	530,637
17.02.2025	4182,643	547,257

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru