

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	54,96	47,68	7,28	44,701	38,792	5,910	4,079	3,569	5,910	0,536
22.06.2025 23	24,00	54,71	47,48	7,23	44,009	37,337	6,672	4,079	3,569	6,672	0,556
23.06.2025 23	24,00	50,56	45,16	5,40	38,025	32,377	5,648	4,079	3,569	5,648	0,484
24.06.2025 23	24,00	54,31	47,16	7,15	44,899	38,963	5,936	4,079	3,569	5,936	0,530
25.06.2025 23	24,00	54,43	47,29	7,14	45,609	38,985	6,624	4,079	3,569	6,624	0,561
26.06.2025 23	24,00	55,26	47,86	7,40	43,891	37,869	6,022	4,079	3,569	6,022	0,541
27.06.2025 23	24,00	54,99	47,80	7,19	45,803	39,227	6,576	4,079	3,569	6,576	0,567
28.06.2025 23	24,00	55,84	48,58	7,26	45,848	39,507	6,342	4,079	3,569	6,342	0,565
29.06.2025 23	24,00	55,98	48,65	7,33	45,718	39,249	6,470	4,079	3,569	6,470	0,572
30.06.2025 23	24,00	55,63	48,38	7,25	45,569	39,364	6,205	4,079	3,569	6,205	0,556
01.07.2025 23	23,98	55,00	47,54	7,46	44,127	37,330	6,797	4,079	3,569	6,797	0,570
02.07.2025 23	24,00	55,61	47,87	7,74	42,956	36,970	5,985	4,079	3,569	5,985	0,544
03.07.2025 23	24,00	46,99	41,86	5,13	38,998	32,323	6,675	4,079	3,569	6,675	0,441
04.07.2025 23	24,00	51,25	45,21	6,04	46,515	39,949	6,567	4,079	3,569	6,567	0,511
05.07.2025 23	24,00	54,61	47,41	7,20	44,809	38,181	6,627	4,079	3,569	6,627	0,554
06.07.2025 23	24,00	54,16	47,57	6,59	46,165	40,398	5,766	4,079	3,569	5,766	0,509
07.07.2025 23	24,00	54,52	47,94	6,58	46,724	40,469	6,255	4,079	3,569	6,255	0,534
08.07.2025 23	24,00	55,99	49,17	6,82	45,956	40,146	5,809	4,079	3,569	5,809	0,528
09.07.2025 23	24,00	54,78	48,02	6,76	44,036	37,830	6,206	4,079	3,569	6,206	0,512
10.07.2025 23	24,00	56,89	49,72	7,17	44,552	38,576	5,976	4,079	3,569	5,976	0,543
11.07.2025 23	24,00	53,46	47,97	5,49	46,814	40,530	6,284	4,079	3,569	6,284	0,497
12.07.2025 23	24,00	57,57	50,93	6,64	47,307	41,954	5,354	4,079	3,569	5,354	0,520
13.07.2025 23	24,00	57,70	51,09	6,61	47,649	42,008	5,640	4,079	3,569	5,640	0,533
14.07.2025 23	24,00	57,13	50,65	6,48	47,564	41,981	5,583	4,079	3,569	5,583	0,522
15.07.2025 23	24,00	57,64	51,04	6,60	47,836	41,978	5,858	4,079	3,569	5,858	0,542
16.07.2025 23	24,00	54,55	47,72	6,83	34,464	30,829	3,635	4,079	3,569	3,635	0,360
17.07.2025 23	24,00	50,57	46,50	4,07	52,875	45,814	7,061	4,079	3,569	7,061	0,452
18.07.2025 23	24,00	56,97	50,78	6,19	50,855	44,926	5,928	4,079	3,569	5,928	0,543
19.07.2025 23	24,00	57,47	51,15	6,32	50,239	44,158	6,081	4,079	3,569	6,081	0,553
20.07.2025 23	24,00	56,13	50,06	6,07	50,090	43,836	6,254	4,079	3,569	6,254	0,541
Среднее	24,00	54,86	48,21	6,65	44,836	38,953	6,092	4,079	3,569	6,092	0,526
Итого	719,98				1364,603	1181,858	182,745			182,745	15,778

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	4953,287	619,536
20.07.2025	5129,768	635,314

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru