

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	18,12	43,51	39,89	3,62	27,811	22,157	5,654	4,079	3,569	5,654	0,291
22.08.2025 23	24,00	57,13	49,97	7,16	46,746	39,487	7,259	4,079	3,569	7,259	0,611
23.08.2025 23	24,00	57,26	50,19	7,07	45,884	39,563	6,321	4,079	3,569	6,321	0,566
24.08.2025 23	24,00	57,54	50,41	7,13	46,287	39,514	6,773	4,079	3,569	6,773	0,589
25.08.2025 23	24,00	57,08	49,84	7,24	45,727	39,663	6,063	4,079	3,569	6,063	0,559
26.08.2025 23	24,00	56,87	49,63	7,24	45,490	39,424	6,065	4,079	3,569	6,065	0,557
27.08.2025 23	24,00	57,02	49,83	7,19	46,275	39,594	6,681	4,079	3,569	6,681	0,586
28.08.2025 23	24,00	57,39	50,25	7,14	45,519	39,769	5,751	4,079	3,569	5,751	0,543
29.08.2025 23	24,00	57,51	50,33	7,18	45,584	39,608	5,976	4,079	3,569	5,976	0,555
30.08.2025 23	24,00	57,78	50,63	7,15	45,952	39,616	6,336	4,079	3,569	6,336	0,572
31.08.2025 23	24,00	51,24	45,66	5,58	33,599	27,975	5,624	4,079	3,569	5,624	0,370
01.09.2025 23	24,00	48,35	43,62	4,73	46,170	39,487	6,683	4,079	3,569	6,683	0,438
02.09.2025 23	24,00	55,14	48,64	6,50	45,741	39,601	6,141	4,079	3,569	6,141	0,525
03.09.2025 23	24,00	58,55	51,11	7,44	45,676	39,572	6,103	4,079	3,569	6,103	0,578
04.09.2025 23	23,98	58,49	51,15	7,34	45,073	39,695	5,378	4,079	3,569	5,378	0,538
05.09.2025 23	24,00	59,00	51,44	7,56	45,290	39,746	5,544	4,079	3,569	5,544	0,558
06.09.2025 23	24,00	52,31	46,53	5,78	45,511	39,713	5,798	4,079	3,569	5,798	0,470
07.09.2025 23	24,00	57,58	50,27	7,31	46,166	40,282	5,884	4,079	3,569	5,884	0,559
08.09.2025 23	24,00	58,59	50,98	7,61	46,764	40,508	6,256	4,079	3,569	6,256	0,597
09.09.2025 23	24,00	58,19	50,71	7,48	46,496	40,609	5,887	4,079	3,569	5,887	0,573
10.09.2025 23	24,00	57,56	50,15	7,41	46,396	40,558	5,838	4,079	3,569	5,838	0,564
11.09.2025 23	24,00	57,94	50,35	7,59	46,845	40,586	6,259	4,079	3,569	6,259	0,594
12.09.2025 23	24,00	57,93	50,31	7,62	46,021	40,572	5,449	4,079	3,569	5,449	0,557
13.09.2025 23	24,00	57,34	49,79	7,55	46,104	40,604	5,500	4,079	3,569	5,500	0,553
14.09.2025 23	24,00	56,51	49,20	7,31	46,459	40,660	5,799	4,079	3,569	5,799	0,554
15.09.2025 23	24,00	56,98	49,56	7,42	45,999	40,679	5,320	4,079	3,569	5,320	0,540
16.09.2025 23	24,00	58,15	50,38	7,77	46,300	40,551	5,750	4,079	3,569	5,750	0,577
17.09.2025 23	24,00	57,77	50,15	7,62	46,402	40,355	6,048	4,079	3,569	6,048	0,582
18.09.2025 23	24,00	55,76	50,90	4,86	70,530	65,094	5,436	4,079	3,569	5,436	0,543
19.09.2025 23	24,00	54,82	50,37	4,45	73,762	68,032	5,730	4,079	3,569	5,730	0,546
20.09.2025 23	24,00	55,37	50,72	4,65	73,742	67,916	5,826	4,079	3,569	5,826	0,566
Среднее	23,81	56,21	49,45	6,76	46,913	41,161	5,972	4,079	3,569	5,972	0,542
Итого	738,10				1476,322	1291,191	185,132			185,132	16,808

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	5300,933	652,053
20.09.2025	5479,232	668,861

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru