

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.10.2024 23	24,00	50,36	41,08	9,28	25,533	18,249	7,284	4,079	3,569	7,284	0,518
23.10.2024 23	24,00	43,34	34,90	8,44	11,468	9,746	1,721	4,079	3,569	1,721	0,175
24.10.2024 23	24,00	29,95	25,12	4,83	9,178	4,313	4,865	4,079	3,569	4,865	0,203
25.10.2024 23	24,00	55,64	44,01	11,63	25,147	18,266	6,881	4,079	3,569	6,881	0,515
26.10.2024 23	24,00	55,28	44,95	10,33	31,994	24,144	7,850	4,079	3,569	7,850	0,592
27.10.2024 23	23,87	55,20	44,82	10,38	33,400	26,205	7,194	4,079	3,569	7,194	0,586
28.10.2024 23	24,00	55,48	45,19	10,29	33,852	26,760	7,092	4,079	3,569	7,092	0,585
29.10.2024 23	24,00	50,60	42,32	8,28	29,978	23,387	6,592	4,079	3,569	6,592	0,458
30.10.2024 23	24,00	41,88	36,93	4,95	31,487	24,359	7,128	4,079	3,569	7,128	0,327
31.10.2024 23	24,00	40,63	35,14	5,49	19,951	12,863	7,088	4,079	3,569	7,088	0,330
01.11.2024 23	24,00	54,59	44,87	9,72	24,178	17,143	7,035	4,079	3,569	7,035	0,466
02.11.2024 23	24,00	54,57	44,50	10,07	22,896	16,513	6,383	4,079	3,569	6,383	0,443
03.11.2024 23	24,00	54,04	42,98	11,06	23,740	17,022	6,718	4,079	3,569	6,718	0,474
04.11.2024 23	24,00	52,19	41,72	10,47	23,820	16,130	7,690	4,079	3,569	7,690	0,480
05.11.2024 23	24,00	53,86	42,10	11,76	23,447	16,699	6,748	4,079	3,569	6,748	0,482
06.11.2024 23	24,00	52,63	37,20	15,43	13,407	8,338	5,069	4,079	3,569	5,069	0,315
07.11.2024 23	24,00	53,07	34,69	18,38	12,627	4,411	8,216	4,079	3,569	8,216	0,413
08.11.2024 23	24,00	52,97	34,09	18,88	11,340	4,735	6,605	4,079	3,569	6,605	0,360
09.11.2024 23	24,00	53,94	38,81	15,13	17,491	10,210	7,280	4,079	3,569	7,280	0,466
10.11.2024 23	24,00	54,61	42,59	12,02	24,503	17,664	6,839	4,079	3,569	6,839	0,504
11.11.2024 23	24,00	54,04	41,35	12,69	22,816	16,722	6,093	4,079	3,569	6,093	0,464
12.11.2024 23	23,92	54,23	42,78	11,45	25,755	19,434	6,321	4,079	3,569	6,321	0,490
13.11.2024 23	24,00	54,57	42,76	11,81	25,239	18,777	6,462	4,079	3,569	6,462	0,499
14.11.2024 23	24,00	54,73	43,07	11,66	24,484	18,347	6,137	4,079	3,569	6,137	0,477
15.11.2024 23	24,00	54,08	42,71	11,37	23,464	17,278	6,186	4,079	3,569	6,186	0,460
16.11.2024 23	24,00	53,96	42,48	11,48	25,005	18,511	6,494	4,079	3,569	6,494	0,487
17.11.2024 23	24,00	54,21	42,69	11,52	24,995	17,955	7,040	4,079	3,569	7,040	0,509
18.11.2024 23	24,00	54,10	42,65	11,45	24,147	17,522	6,625	4,079	3,569	6,625	0,484
19.11.2024 23	24,00	54,48	42,46	12,02	22,737	16,397	6,340	4,079	3,569	6,340	0,470
20.11.2024 23	24,00	54,49	42,43	12,06	22,907	15,998	6,909	4,079	3,569	6,909	0,491
Среднее	23,99	51,92	40,78	11,14	22,724	16,326	6,563	4,079	3,569	6,563	0,451
Итого	719,78				690,985	494,099	196,886			196,886	13,523

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.10.2024	3467,347	485,044
20.11.2024	3659,266	498,568

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru