

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
20.12.2024 23	24,00	59,82	49,82	10,00	39,628	33,185	6,444	4,079	3,569	6,444	0,636
21.12.2024 23	24,00	59,97	49,94	10,03	38,749	33,012	5,737	4,079	3,569	5,737	0,602
22.12.2024 23	24,00	58,84	49,35	9,49	39,274	32,974	6,300	4,079	3,569	6,300	0,604
23.12.2024 23	24,00	56,98	48,23	8,75	39,376	33,097	6,279	4,079	3,569	6,279	0,566
24.12.2024 23	24,00	55,33	46,74	8,59	38,615	32,648	5,967	4,079	3,569	5,967	0,538
25.12.2024 23	24,00	57,92	48,70	9,22	39,181	32,384	6,797	4,079	3,569	6,797	0,603
26.12.2024 23	24,00	54,94	46,31	8,63	38,730	32,128	6,601	4,079	3,569	6,601	0,549
27.12.2024 23	23,98	55,69	45,62	10,07	31,782	24,975	6,807	4,079	3,569	6,807	0,543
28.12.2024 23	24,00	54,61	44,87	9,74	29,051	22,183	6,868	4,079	3,569	6,868	0,512
29.12.2024 23	24,00	55,73	45,35	10,38	28,367	21,250	7,117	4,079	3,569	7,117	0,536
30.12.2024 23	24,00	55,41	39,13	16,28	29,167	30,932	-1,765	4,079	3,569	-1,765	0,413
31.12.2024 23	24,00	57,59	47,68	9,91	36,899	31,117	5,782	4,079	3,569	5,782	0,573
01.01.2025 23	24,00	56,57	47,12	9,45	36,716	32,051	4,664	4,079	3,569	4,664	0,504
02.01.2025 23	23,98	53,74	45,25	8,49	35,944	30,324	5,619	4,079	3,569	5,619	0,491
03.01.2025 23	23,95	54,30	44,93	9,37	31,688	26,296	5,392	4,079	3,569	5,392	0,471
04.01.2025 23	24,00	53,48	44,45	9,03	31,431	25,404	6,028	4,079	3,569	6,028	0,478
05.01.2025 23	24,00	54,62	45,01	9,61	31,373	25,687	5,686	4,079	3,569	5,686	0,489
06.01.2025 23	24,00	57,69	47,08	10,61	29,408	23,629	5,780	4,079	3,569	5,780	0,515
07.01.2025 23	24,00	55,51	45,51	10,00	29,282	24,092	5,190	4,079	3,569	5,190	0,465
08.01.2025 23	24,00	55,85	46,39	9,46	30,143	23,906	6,238	4,079	3,569	6,238	0,503
09.01.2025 23	24,00	56,21	46,55	9,66	28,823	22,878	5,945	4,079	3,569	5,945	0,483
10.01.2025 23	24,00	53,10	44,47	8,63	29,637	24,002	5,634	4,079	3,569	5,634	0,445
11.01.2025 23	24,00	56,25	46,15	10,10	29,599	23,986	5,613	4,079	3,569	5,613	0,489
12.01.2025 23	24,00	56,90	47,52	9,38	37,577	31,070	6,507	4,079	3,569	6,507	0,582
13.01.2025 23	24,00	54,12	45,32	8,80	34,320	27,960	6,360	4,079	3,569	6,360	0,509
14.01.2025 23	24,00	56,76	47,37	9,39	37,500	31,600	5,900	4,079	3,569	5,900	0,560
15.01.2025 23	24,00	55,46	47,05	8,41	41,086	34,850	6,236	4,079	3,569	6,236	0,563
16.01.2025 23	24,00	59,24	49,57	9,67	41,090	34,963	6,127	4,079	3,569	6,127	0,623
17.01.2025 23	24,00	59,35	49,94	9,41	41,905	35,435	6,470	4,079	3,569	6,470	0,633
18.01.2025 23	24,00	59,21	49,89	9,32	41,993	35,455	6,539	4,079	3,569	6,539	0,634
19.01.2025 23	24,00	57,20	48,50	8,70	42,386	35,481	6,904	4,079	3,569	6,904	0,617
Среднее	24,00	56,40	46,77	9,63	34,658	29,011	5,863	4,079	3,569	5,863	0,540
Итого	743,92				1090,721	908,955	181,766			181,766	16,731

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
20.12.2024	3833,807	513,906
19.01.2025	4008,849	530,637

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru