

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
20.01.2025 23	24,00	58,95	47,29	11,66	32,904	29,075	3,830	3,997	3,498	3,830	0,511
21.01.2025 23	24,00	58,43	47,21	11,22	32,897	29,223	3,673	3,997	3,498	3,673	0,490
22.01.2025 23	24,00	58,81	47,04	11,77	28,792	25,466	3,326	3,997	3,498	3,326	0,457
23.01.2025 23	24,00	59,62	48,03	11,59	32,327	28,982	3,345	3,997	3,498	3,345	0,488
24.01.2025 23	24,00	59,54	48,20	11,34	33,035	29,117	3,918	3,997	3,498	3,918	0,507
25.01.2025 23	24,00	55,92	45,76	10,16	32,833	29,284	3,549	3,997	3,498	3,549	0,440
26.01.2025 23	24,00	59,07	47,80	11,27	33,463	29,007	4,455	3,997	3,498	4,455	0,527
27.01.2025 23	24,00	59,43	47,94	11,49	32,985	29,247	3,739	3,997	3,498	3,739	0,508
28.01.2025 23	24,00	55,17	44,99	10,18	25,849	22,625	3,224	3,997	3,498	3,224	0,379
29.01.2025 23	24,00	60,29	49,62	10,67	36,536	32,731	3,805	3,997	3,498	3,805	0,524
30.01.2025 23	23,98	59,04	48,46	10,58	35,322	31,760	3,562	3,997	3,498	3,562	0,494
31.01.2025 23	24,00	60,03	49,24	10,79	35,150	31,928	3,222	3,997	3,498	3,222	0,490
01.02.2025 23	23,95	60,53	49,71	10,82	35,338	32,321	3,017	3,997	3,498	3,017	0,487
02.02.2025 23	23,97	59,84	49,61	10,23	36,811	32,971	3,840	3,997	3,498	3,840	0,513
03.02.2025 23	24,00	56,48	47,19	9,29	36,750	32,767	3,983	3,997	3,498	3,983	0,471
04.02.2025 23	24,00	59,74	49,07	10,67	35,883	32,397	3,486	3,997	3,498	3,486	0,506
05.02.2025 23	24,00	60,11	49,10	11,01	35,664	32,224	3,439	3,997	3,498	3,439	0,512
06.02.2025 23	24,00	59,72	48,58	11,14	36,061	32,291	3,770	3,997	3,498	3,770	0,532
07.02.2025 23	24,00	58,45	46,83	11,62	31,894	28,328	3,566	3,997	3,498	3,566	0,486
08.02.2025 23	24,00	59,39	47,87	11,52	35,811	31,684	4,127	3,997	3,498	4,127	0,553
09.02.2025 23	24,00	59,24	47,94	11,30	35,692	31,286	4,406	3,997	3,498	4,406	0,555
10.02.2025 23	24,00	58,10	46,41	11,69	28,419	25,352	3,067	3,997	3,498	3,067	0,427
11.02.2025 23	24,00	60,20	49,17	11,03	37,086	33,653	3,434	3,997	3,498	3,434	0,528
12.02.2025 23	24,00	58,59	48,01	10,58	31,090	27,292	3,798	3,997	3,498	3,798	0,451
13.02.2025 23	24,00	60,17	49,27	10,90	37,248	33,452	3,795	3,997	3,498	3,795	0,539
14.02.2025 23	24,00	60,31	49,11	11,20	35,457	32,217	3,239	3,997	3,498	3,239	0,508
15.02.2025 23	24,00	59,94	48,79	11,15	34,794	31,330	3,464	3,997	3,498	3,464	0,507
16.02.2025 23	24,00	59,48	48,48	11,00	35,513	31,452	4,060	3,997	3,498	4,060	0,532
17.02.2025 23	24,00	59,31	47,63	11,68	34,935	31,319	3,616	3,997	3,498	3,616	0,528
Среднее	24,00	59,10	48,08	11,02	33,461	30,032	3,647	3,997	3,498	3,647	0,498
Итого	695,90				986,538	880,785	105,753			105,753	14,450

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
20.01.2025	-6918,757	19,517
17.02.2025	-6819,322	33,968

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru