

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	75,33	42,91	32,42	39,195	39,170	0,025	0,588	0,539	1,270	1,270
23.03.2025 23	24,00	76,23	43,19	33,04	39,257	39,226	0,031	0,588	0,539	1,296	1,296
24.03.2025 23	24,00	73,39	40,80	32,59	34,426	34,344	0,081	0,588	0,539	1,119	1,117
25.03.2025 23	24,00	71,11	38,78	32,33	31,106	30,987	0,119	0,588	0,539	1,005	1,002
26.03.2025 23	24,00	71,93	39,61	32,32	31,221	31,092	0,129	0,588	0,539	1,008	1,005
27.03.2025 23	24,00	53,09	37,85	15,24	16,031	16,000	0,031	0,588	0,539	0,523	0,524
28.03.2025 23	24,00	48,91	37,35	11,56	14,689	14,634	0,055	0,588	0,539	0,422	0,421
29.03.2025 23	24,00	25,99	25,48	0,51	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	24,19	23,59	0,60	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	48,48	30,88	17,60	21,056	21,065	-0,009	0,588	0,539	0,562	0,563
01.04.2025 23	24,00	71,92	39,94	31,98	31,730	31,750	-0,020	0,588	0,539	1,014	1,015
02.04.2025 23	24,00	47,02	34,49	12,53	9,453	9,477	-0,024	0,588	0,539	0,292	0,293
03.04.2025 23	24,00	41,08	33,17	7,91	11,645	11,666	-0,021	0,588	0,539	0,261	0,262
04.04.2025 23	24,00	41,73	31,40	10,33	2,667	2,744	-0,077	0,588	0,539	0,093	0,096
05.04.2025 23	24,00	74,45	42,21	32,24	39,555	39,698	-0,143	0,588	0,539	1,254	1,259
06.04.2025 23	24,00	73,45	39,59	33,86	31,136	31,348	-0,212	0,588	0,539	1,053	1,062
07.04.2025 23	24,00	59,04	39,28	19,76	19,702	19,825	-0,124	0,588	0,539	0,648	0,653
08.04.2025 23	24,00	74,89	39,67	35,22	30,554	30,693	-0,140	0,588	0,539	1,073	1,079
09.04.2025 23	24,00	76,84	41,43	35,41	34,707	34,732	-0,026	0,588	0,539	1,225	1,227
10.04.2025 23	24,00	76,16	42,93	33,23	39,505	39,352	0,153	0,588	0,539	1,312	1,308
11.04.2025 23	24,00	75,84	42,94	32,90	39,503	39,343	0,160	0,588	0,539	1,299	1,294
12.04.2025 23	24,00	76,55	42,89	33,66	39,440	39,277	0,163	0,588	0,539	1,327	1,322
13.04.2025 23	24,00	75,23	42,38	32,85	39,077	38,899	0,179	0,588	0,539	1,283	1,278
14.04.2025 23	24,00	73,25	42,04	31,21	39,084	38,864	0,220	0,588	0,539	1,219	1,213
15.04.2025 23	24,00	47,68	37,24	10,44	13,788	13,715	0,073	0,588	0,539	0,451	0,449
16.04.2025 23	24,00	24,33	23,52	0,81	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	22,90	21,62	1,28	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	23,73	22,30	1,43	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	58,03	36,41	21,62	23,162	23,139	0,022	0,588	0,539	0,750	0,750
Итого	672,00				648,525	647,900	0,625			21,009	21,007

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	1204,711	-101,219
20.04.2025	1225,721	-100,594

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru