

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	60,05	47,79	12,26	32,981	28,962	4,019	3,997	3,498	4,019	0,540
23.03.2025 23	24,00	60,41	48,05	12,36	33,154	29,015	4,140	3,997	3,498	4,140	0,551
24.03.2025 23	24,00	57,89	47,48	10,41	36,691	33,071	3,621	3,997	3,498	3,621	0,492
25.03.2025 23	24,00	55,00	45,46	9,54	36,392	32,355	4,037	3,997	3,498	4,037	0,478
26.03.2025 23	24,00	56,00	46,17	9,83	35,545	31,543	4,002	3,997	3,498	4,002	0,481
27.03.2025 23	24,00	58,90	48,08	10,82	35,062	31,350	3,712	3,997	3,498	3,712	0,506
28.03.2025 23	24,00	56,05	48,25	7,80	46,303	43,115	3,188	3,997	3,498	3,188	0,471
29.03.2025 23	24,00	59,86	51,15	8,71	44,446	40,998	3,448	3,997	3,498	3,448	0,513
30.03.2025 23	24,00	54,41	46,40	8,01	35,639	32,038	3,601	3,997	3,498	3,601	0,444
31.03.2025 23	24,00	50,60	43,09	7,51	34,059	30,619	3,440	3,997	3,498	3,440	0,372
01.04.2025 23	24,00	56,34	47,19	9,15	37,753	34,591	3,162	3,997	3,498	3,162	0,450
02.04.2025 23	24,00	57,42	47,81	9,61	36,923	33,543	3,380	3,997	3,498	3,380	0,470
03.04.2025 23	24,00	51,31	43,32	7,99	36,795	33,524	3,271	3,997	3,498	3,271	0,400
04.04.2025 23	24,00	56,10	46,60	9,50	37,039	33,452	3,587	3,997	3,498	3,587	0,468
05.04.2025 23	24,00	58,22	48,10	10,12	37,336	33,465	3,871	3,997	3,498	3,871	0,510
06.04.2025 23	24,00	57,17	47,39	9,78	37,532	33,378	4,154	3,997	3,498	4,154	0,507
07.04.2025 23	24,00	58,59	48,50	10,09	36,692	33,647	3,044	3,997	3,498	3,044	0,474
08.04.2025 23	24,00	57,96	47,85	10,11	37,024	33,425	3,599	3,997	3,498	3,599	0,499
09.04.2025 23	24,00	58,36	47,95	10,41	36,949	33,589	3,360	3,997	3,498	3,360	0,497
10.04.2025 23	24,00	57,82	47,59	10,23	36,805	33,507	3,299	3,997	3,498	3,299	0,485
11.04.2025 23	24,00	57,25	47,21	10,04	37,340	33,495	3,845	3,997	3,498	3,845	0,502
12.04.2025 23	24,00	57,61	47,41	10,20	36,871	33,781	3,091	3,997	3,498	3,091	0,477
13.04.2025 23	24,00	56,97	46,93	10,04	38,327	33,430	4,897	3,997	3,498	4,897	0,550
14.04.2025 23	24,00	56,06	46,44	9,62	37,631	33,605	4,026	3,997	3,498	4,026	0,496
15.04.2025 23	24,00	58,69	48,36	10,33	38,372	34,766	3,606	3,997	3,498	3,606	0,518
16.04.2025 23	24,00	54,16	45,59	8,57	40,445	36,858	3,587	3,997	3,498	3,587	0,472
17.04.2025 23	24,00	49,44	41,87	7,57	38,952	34,880	4,071	3,997	3,498	4,071	0,431
18.04.2025 23	24,00	52,83	44,16	8,67	33,051	29,458	3,593	3,997	3,498	3,593	0,444
19.04.2025 23	24,00	52,36	43,83	8,53	40,197	35,968	4,229	3,997	3,498	4,229	0,494
20.04.2025 23	24,00	52,65	44,11	8,54	39,224	34,901	4,322	3,997	3,498	4,322	0,487
Среднее	24,00	56,22	46,67	9,55	36,824	33,323	3,707	3,997	3,498	3,707	0,483
Итого	720,00				1121,530	1010,331	111,200			111,200	14,480

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	-6707,252	50,249
20.04.2025	-6602,233	64,728

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru