

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.05.2025 23	24,00	52,69	42,95	9,74	32,701	29,705	2,997	3,997	3,498	2,997	0,415
22.05.2025 23	24,00	54,44	44,21	10,23	28,573	25,222	3,351	3,997	3,498	3,351	0,442
23.05.2025 23	24,00	53,10	43,48	9,62	33,987	30,563	3,425	3,997	3,498	3,425	0,447
24.05.2025 23	24,00	53,82	44,25	9,57	34,005	30,592	3,413	3,997	3,498	3,413	0,446
25.05.2025 23	24,00	52,81	43,60	9,21	33,778	29,819	3,958	3,997	3,498	3,958	0,449
26.05.2025 23	24,00	55,38	45,25	10,13	28,040	25,376	2,664	3,997	3,498	2,664	0,395
27.05.2025 23	24,00	54,12	45,16	8,96	34,515	31,445	3,070	3,997	3,498	3,070	0,421
28.05.2025 23	24,00	53,47	44,50	8,97	34,166	30,893	3,273	3,997	3,498	3,273	0,423
29.05.2025 23	23,98	53,78	44,57	9,21	33,437	30,059	3,378	3,997	3,498	3,378	0,428
30.05.2025 23	24,00	54,29	44,94	9,35	27,738	25,285	2,453	3,997	3,498	2,453	0,379
31.05.2025 23	24,00	53,39	44,24	9,15	33,715	30,766	2,949	3,997	3,498	2,949	0,413
01.06.2025 23	24,00	53,54	44,45	9,09	35,316	31,434	3,882	3,997	3,498	3,882	0,461
02.06.2025 23	24,00	52,76	43,90	8,86	33,289	30,257	3,032	3,997	3,498	3,032	0,400
03.06.2025 23	24,00	54,37	44,80	9,57	28,893	25,414	3,479	3,997	3,498	3,479	0,432
04.06.2025 23	24,00	36,52	31,49	5,03	11,679	11,140	0,539	3,997	3,498	0,539	0,060
05.06.2025 23	24,00	43,86	38,14	5,72	30,782	26,151	4,631	3,997	3,498	4,631	0,336
06.06.2025 23	24,00	51,19	42,93	8,26	34,164	30,763	3,402	3,997	3,498	3,402	0,395
07.06.2025 23	24,00	54,38	43,88	10,50	28,493	24,932	3,562	3,997	3,498	3,562	0,421
08.06.2025 23	24,00	57,25	47,03	10,22	33,496	30,289	3,207	3,997	3,498	3,207	0,448
09.06.2025 23	24,00	49,24	42,02	7,22	30,179	26,301	3,877	3,997	3,498	3,877	0,343
10.06.2025 23	24,00	55,55	46,59	8,96	30,297	26,802	3,496	3,997	3,498	3,496	0,402
11.06.2025 23	24,00	54,69	45,97	8,72	29,979	26,917	3,062	3,997	3,498	3,062	0,402
12.06.2025 23	24,00	57,02	47,61	9,41	35,661	31,897	3,765	3,997	3,498	3,765	0,467
13.06.2025 23	24,00	57,59	48,04	9,55	35,845	32,126	3,718	3,997	3,498	3,718	0,471
14.06.2025 23	24,00	55,85	46,13	9,72	29,533	26,420	3,114	3,997	3,498	3,114	0,394
15.06.2025 23	24,00	54,69	45,32	9,37	30,488	26,753	3,734	3,997	3,498	3,734	0,428
16.06.2025 23	24,00	54,74	45,91	8,83	35,934	32,340	3,594	3,997	3,498	3,594	0,436
17.06.2025 23	24,00	55,43	46,22	9,21	35,925	31,737	4,189	3,997	3,498	4,189	0,473
18.06.2025 23	24,00	56,48	46,95	9,53	34,898	31,140	3,759	3,997	3,498	3,759	0,459
19.06.2025 23	24,00	53,07	44,42	8,65	29,858	26,612	3,246	3,997	3,498	3,246	0,395
20.06.2025 23	24,00	56,27	47,27	9,00	37,722	33,868	3,854	3,997	3,498	3,854	0,470
Среднее	24,00	53,41	44,39	9,02	31,386	28,202	3,357	3,997	3,498	3,357	0,411
Итого	743,98				987,087	883,016	104,071			104,071	12,752

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.05.2025	-6526,153	77,640
20.06.2025	-6427,448	90,392

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru