

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	54,96	46,07	8,89	36,241	32,084	4,157	3,997	3,498	4,157	0,460
22.06.2025 23	24,00	54,72	45,76	8,96	35,458	30,870	4,588	3,997	3,498	4,588	0,471
23.06.2025 23	24,00	51,59	43,25	8,34	30,218	26,488	3,730	3,997	3,498	3,730	0,403
24.06.2025 23	24,00	54,31	45,41	8,90	36,179	32,125	4,054	3,997	3,498	4,054	0,455
25.06.2025 23	24,00	54,43	45,53	8,90	36,487	32,131	4,356	3,997	3,498	4,356	0,469
26.06.2025 23	24,00	55,27	46,08	9,19	35,270	31,256	4,013	3,997	3,498	4,013	0,459
27.06.2025 23	24,00	54,98	45,97	9,01	36,587	32,316	4,271	3,997	3,498	4,271	0,473
28.06.2025 23	24,00	55,84	46,71	9,13	36,548	32,657	3,891	3,997	3,498	3,891	0,465
29.06.2025 23	24,00	55,98	46,85	9,13	36,618	32,555	4,063	3,997	3,498	4,063	0,472
30.06.2025 23	24,00	55,63	46,57	9,06	36,221	32,588	3,633	3,997	3,498	3,633	0,450
01.07.2025 23	24,00	55,00	45,74	9,26	34,588	30,738	3,850	3,997	3,498	3,850	0,445
02.07.2025 23	24,00	55,62	45,95	9,67	33,786	30,364	3,422	3,997	3,498	3,422	0,435
03.07.2025 23	24,00	46,97	40,40	6,57	30,696	26,410	4,286	3,997	3,498	4,286	0,352
04.07.2025 23	24,00	51,23	43,67	7,56	37,134	33,139	3,996	3,997	3,498	3,996	0,412
05.07.2025 23	24,00	54,61	45,60	9,01	35,577	31,562	4,015	3,997	3,498	4,015	0,448
06.07.2025 23	24,00	54,16	45,98	8,18	37,910	33,430	4,480	3,997	3,498	4,480	0,459
07.07.2025 23	24,00	54,51	46,28	8,23	37,009	33,400	3,609	3,997	3,498	3,609	0,426
08.07.2025 23	24,00	55,99	47,41	8,58	36,318	32,769	3,549	3,997	3,498	3,549	0,433
09.07.2025 23	24,00	54,78	46,17	8,61	34,243	30,897	3,346	3,997	3,498	3,346	0,402
10.07.2025 23	24,00	56,89	47,73	9,16	34,609	31,199	3,409	3,997	3,498	3,409	0,432
11.07.2025 23	24,00	53,44	46,39	7,05	37,163	33,266	3,897	3,997	3,498	3,897	0,406
12.07.2025 23	24,00	57,57	49,17	8,40	38,254	34,552	3,702	3,997	3,498	3,702	0,454
13.07.2025 23	24,00	57,69	49,35	8,34	37,751	34,629	3,122	3,997	3,498	3,122	0,426
14.07.2025 23	24,00	57,13	48,95	8,18	38,420	34,443	3,977	3,997	3,498	3,977	0,457
15.07.2025 23	24,00	57,63	49,38	8,25	39,046	34,806	4,240	3,997	3,498	4,240	0,477
16.07.2025 23	24,00	54,44	46,33	8,11	26,954	24,774	2,179	3,997	3,498	2,179	0,296
17.07.2025 23	24,00	50,53	44,90	5,63	37,203	32,214	4,989	3,997	3,498	4,989	0,363
18.07.2025 23	24,00	56,96	49,12	7,84	41,329	36,800	4,529	3,997	3,498	4,529	0,489
19.07.2025 23	24,00	57,46	49,46	8,00	40,533	36,138	4,394	3,997	3,498	4,394	0,484
20.07.2025 23	24,00	56,11	48,52	7,59	40,817	36,286	4,531	3,997	3,498	4,531	0,472
Среднее	24,00	54,88	46,49	8,39	35,654	31,892	3,943	3,997	3,498	3,943	0,438
Итого	720,00				1085,167	966,887	118,280			118,280	13,143

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	-6427,448	90,392
20.07.2025	-6314,579	103,535

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru