

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	18,12	43,50	38,71	4,79	21,649	18,037	3,612	3,997	3,498	3,612	0,238
22.08.2025 23	24,00	57,13	48,11	9,02	36,017	32,324	3,693	3,997	3,498	3,693	0,454
23.08.2025 23	24,00	57,27	48,27	9,00	36,842	32,135	4,706	3,997	3,498	4,706	0,499
24.08.2025 23	24,00	57,54	48,60	8,94	36,512	32,314	4,198	3,997	3,498	4,198	0,476
25.08.2025 23	24,00	57,08	48,08	9,00	36,019	32,529	3,490	3,997	3,498	3,490	0,445
26.08.2025 23	24,00	56,86	47,86	9,00	36,447	32,266	4,181	3,997	3,498	4,181	0,475
27.08.2025 23	24,00	57,02	47,99	9,03	36,185	32,257	3,928	3,997	3,498	3,928	0,464
28.08.2025 23	24,00	57,39	48,43	8,96	36,160	32,375	3,784	3,997	3,498	3,784	0,457
29.08.2025 23	24,00	57,51	48,53	8,98	36,018	32,375	3,643	3,997	3,498	3,643	0,451
30.08.2025 23	24,00	57,78	48,85	8,93	35,492	32,481	3,011	3,997	3,498	3,011	0,422
31.08.2025 23	24,00	51,38	44,35	7,03	26,454	23,263	3,191	3,997	3,498	3,191	0,284
01.09.2025 23	24,00	48,32	42,30	6,02	35,780	32,542	3,238	3,997	3,498	3,238	0,312
02.09.2025 23	24,00	55,13	46,99	8,14	35,523	32,572	2,950	3,997	3,498	2,950	0,389
03.09.2025 23	24,00	58,55	49,29	9,26	35,538	32,596	2,941	3,997	3,498	2,941	0,432
04.09.2025 23	24,00	58,49	49,35	9,14	35,375	32,672	2,703	3,997	3,498	2,703	0,417
05.09.2025 23	24,00	59,01	49,61	9,40	35,531	32,710	2,821	3,997	3,498	2,821	0,433
06.09.2025 23	24,00	52,28	45,02	7,26	35,427	32,657	2,770	3,997	3,498	2,770	0,344
07.09.2025 23	24,00	57,58	48,50	9,08	36,334	33,120	3,215	3,997	3,498	3,215	0,440
08.09.2025 23	24,00	58,59	49,29	9,30	36,373	33,410	2,963	3,997	3,498	2,963	0,442
09.09.2025 23	24,00	58,20	49,02	9,18	36,367	33,438	2,929	3,997	3,498	2,929	0,435
10.09.2025 23	24,00	57,56	48,53	9,03	36,821	33,185	3,635	3,997	3,498	3,635	0,459
11.09.2025 23	24,00	57,94	48,64	9,30	36,911	33,271	3,640	3,997	3,498	3,640	0,471
12.09.2025 23	24,00	57,93	48,60	9,33	36,982	33,152	3,830	3,997	3,498	3,830	0,480
13.09.2025 23	24,00	57,34	48,02	9,32	36,914	33,162	3,752	3,997	3,498	3,752	0,474
14.09.2025 23	24,00	56,51	47,46	9,05	37,533	33,051	4,483	3,997	3,498	4,483	0,496
15.09.2025 23	24,00	56,98	47,86	9,12	36,701	33,280	3,420	3,997	3,498	3,420	0,453
16.09.2025 23	24,00	58,16	48,67	9,49	36,470	33,322	3,149	3,997	3,498	3,149	0,455
17.09.2025 23	24,00	57,78	48,52	9,26	37,450	33,344	4,106	3,997	3,498	4,106	0,492
18.09.2025 23	24,00	55,74	49,88	5,86	59,222	56,125	3,097	3,997	3,498	3,097	0,448
19.09.2025 23	24,00	54,79	49,50	5,29	62,514	59,597	2,917	3,997	3,498	2,917	0,434
20.09.2025 23	24,00	55,34	49,81	5,53	61,909	59,179	2,730	3,997	3,498	2,730	0,439
Среднее	23,81	56,22	47,83	8,39	37,353	34,094	3,443	3,997	3,498	3,443	0,433
Итого	738,12				1175,469	1068,744	106,726			106,726	13,413

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	-6212,712	117,236
20.09.2025	-6111,693	130,649

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru