

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 2

Номер прибора: 2000744

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	54,87	39,79	15,08	54,245	54,389	-0,144	7,151	6,641	0,817	0,819
21.01.2025 23	24,00	54,74	40,05	14,69	55,527	55,588	-0,061	7,151	6,641	0,814	0,815
22.01.2025 23	24,00	56,10	40,32	15,78	53,622	53,547	0,075	7,151	6,641	0,845	0,844
23.01.2025 23	24,00	54,82	39,38	15,44	51,304	51,260	0,044	7,151	6,641	0,790	0,789
24.01.2025 23	24,00	55,03	39,54	15,49	50,277	50,261	0,016	7,151	6,641	0,778	0,778
25.01.2025 23	24,00	51,52	37,69	13,83	50,270	50,235	0,035	7,151	6,641	0,694	0,693
26.01.2025 23	24,00	54,21	39,17	15,04	50,192	50,164	0,028	7,151	6,641	0,754	0,754
27.01.2025 23	24,00	54,60	38,92	15,68	50,202	50,177	0,025	7,151	6,641	0,786	0,786
28.01.2025 23	24,00	55,71	39,55	16,16	50,443	50,474	-0,031	7,151	6,641	0,813	0,814
29.01.2025 23	24,00	54,77	39,01	15,76	50,255	50,195	0,060	7,151	6,641	0,791	0,790
30.01.2025 23	24,00	53,86	38,59	15,27	50,287	50,219	0,068	7,151	6,641	0,767	0,766
31.01.2025 23	24,00	54,14	38,73	15,41	50,039	49,966	0,073	7,151	6,641	0,770	0,769
01.02.2025 23	24,00	54,87	39,17	15,70	49,942	49,876	0,066	7,151	6,641	0,783	0,782
02.02.2025 23	24,00	54,91	39,50	15,41	49,909	49,853	0,056	7,151	6,641	0,768	0,767
03.02.2025 23	24,00	51,81	37,97	13,84	49,968	49,897	0,071	7,151	6,641	0,690	0,689
04.02.2025 23	24,00	54,83	39,26	15,57	49,846	49,784	0,062	7,151	6,641	0,775	0,774
05.02.2025 23	24,00	55,04	38,92	16,12	49,763	49,710	0,053	7,151	6,641	0,801	0,800
06.02.2025 23	24,00	55,02	38,68	16,34	49,732	49,684	0,048	7,151	6,641	0,812	0,811
07.02.2025 23	24,00	54,30	37,43	16,87	43,561	45,696	-2,135	7,151	6,641	0,733	0,787
08.02.2025 23	24,00	54,91	37,99	16,92	49,332	49,280	0,052	7,151	6,641	0,834	0,833
09.02.2025 23	24,00	54,66	37,51	17,15	49,340	49,289	0,051	7,151	6,641	0,845	0,844
10.02.2025 23	24,00	55,54	38,09	17,45	49,278	49,236	0,042	7,151	6,641	0,859	0,858
11.02.2025 23	24,00	56,05	38,61	17,44	49,284	49,248	0,036	7,151	6,641	0,858	0,857
12.02.2025 23	24,00	55,74	38,62	17,12	49,262	49,228	0,034	7,151	6,641	0,842	0,842
13.02.2025 23	24,00	56,11	38,93	17,18	49,250	49,217	0,033	7,151	6,641	0,845	0,844
14.02.2025 23	24,00	56,32	39,18	17,14	49,163	49,131	0,032	7,151	6,641	0,841	0,841
15.02.2025 23	24,00	55,10	38,82	16,28	49,187	49,142	0,045	7,151	6,641	0,799	0,799
16.02.2025 23	24,00	54,03	38,26	15,77	49,402	49,351	0,051	7,151	6,641	0,778	0,777
17.02.2025 23	24,00	54,72	37,89	16,83	49,577	49,526	0,051	7,151	6,641	0,833	0,832
Среднее	24,00	54,77	38,81	15,96	50,085	50,125	-0,040	7,151	6,641	0,797	0,798
Итого	696,00				1452,459	1453,623	-1,164			23,115	23,153

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
19.01.2025 23	30428,784	30747,664	374,258	378,042
17.02.2025 23	31881,243	32201,287	397,372	401,196

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru