

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 7/9

Номер прибора: 1900790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	63,94	49,14	14,80	99,037	99,227	-0,190	0,600	0,550	1,465	1,467
23.03.2025 23	24,00	64,54	49,37	15,17	99,328	99,473	-0,145	0,600	0,550	1,506	1,508
24.03.2025 23	24,00	61,79	46,59	15,20	86,716	86,829	-0,113	0,600	0,550	1,311	1,313
25.03.2025 23	24,00	59,46	44,18	15,28	77,967	78,051	-0,084	0,600	0,550	1,190	1,191
26.03.2025 23	24,00	60,17	44,87	15,30	78,303	78,394	-0,091	0,600	0,550	1,197	1,199
27.03.2025 23	24,00	45,92	34,90	11,02	43,299	42,908	0,391	0,600	0,550	0,644	0,642
28.03.2025 23	24,00	43,32	33,52	9,80	38,722	38,236	0,486	0,600	0,550	0,512	0,509
29.03.2025 23	24,00	25,43	21,25	4,18	1,565	0,779	0,786	0,600	0,550	0,007	0,004
30.03.2025 23	24,00	22,02	19,89	2,13	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	41,28	32,48	8,80	51,296	51,392	-0,096	0,600	0,550	0,664	0,665
01.04.2025 23	24,00	60,36	45,32	15,04	80,458	80,696	-0,238	0,600	0,550	1,208	1,211
02.04.2025 23	24,00	43,79	33,80	9,99	40,671	40,312	0,359	0,600	0,550	0,548	0,546
03.04.2025 23	24,00	55,26	42,47	12,79	82,415	82,687	-0,272	0,600	0,550	1,053	1,057
04.04.2025 23	24,00	60,67	45,81	14,86	82,203	82,510	-0,307	0,600	0,550	1,221	1,225
05.04.2025 23	24,00	62,31	46,41	15,90	80,944	81,283	-0,339	0,600	0,550	1,286	1,291
06.04.2025 23	24,00	61,66	46,06	15,60	80,982	81,325	-0,343	0,600	0,550	1,262	1,268
07.04.2025 23	24,00	50,77	38,37	12,40	54,065	54,002	0,063	0,600	0,550	0,804	0,805
08.04.2025 23	24,00	62,46	46,16	16,30	80,386	80,747	-0,361	0,600	0,550	1,309	1,315
09.04.2025 23	24,00	63,80	46,57	17,23	78,897	79,238	-0,341	0,600	0,550	1,359	1,364
10.04.2025 23	24,00	63,03	45,89	17,14	78,114	78,449	-0,335	0,600	0,550	1,337	1,343
11.04.2025 23	24,00	62,82	45,79	17,03	78,065	78,384	-0,319	0,600	0,550	1,328	1,333
12.04.2025 23	24,00	63,28	45,89	17,39	77,946	78,261	-0,315	0,600	0,550	1,354	1,360
13.04.2025 23	24,00	62,19	45,16	17,03	77,020	77,326	-0,306	0,600	0,550	1,311	1,316
14.04.2025 23	24,00	60,81	44,59	16,22	76,811	77,096	-0,285	0,600	0,550	1,244	1,249
15.04.2025 23	24,00	41,35	31,96	9,39	30,486	29,899	0,587	0,600	0,550	0,482	0,481
16.04.2025 23	24,00	17,99	18,93	-0,94	0,469	0,000	0,469	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	15,52	16,78	-1,26	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	15,08	15,52	-0,44	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	50,39	38,49	11,91	59,149	59,197	-0,048	0,600	0,550	0,914	0,917
Итого	672,00				1656,165	1657,504	-1,339			25,602	25,663

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	23779,744	23986,795	369,974	374,069
18.04.2025 23	25435,909	25644,299	395,576	399,732

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru