

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 14/2

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99652

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	56,44	49,26	7,18	361,137	366,287	-5,150	2,808	2,201	2,594	2,631
21.01.2025 23	24,00	54,91	47,94	6,97	348,620	353,776	-5,156	2,764	2,195	2,429	2,465
22.01.2025 23	24,00	55,53	48,33	7,20	338,740	343,860	-5,120	2,883	2,348	2,438	2,476
23.01.2025 23	24,00	51,54	45,28	6,26	338,039	343,049	-5,010	2,875	2,340	2,115	2,147
24.01.2025 23	24,00	54,84	47,81	7,03	338,130	343,135	-5,005	2,865	2,332	2,375	2,411
25.01.2025 23	24,00	54,86	47,75	7,11	338,530	343,483	-4,953	2,876	2,341	2,405	2,441
26.01.2025 23	24,00	56,06	48,50	7,57	303,818	308,456	-4,638	2,864	2,322	2,298	2,334
27.01.2025 23	24,00	55,06	48,02	7,04	339,747	344,232	-4,485	2,890	2,352	2,393	2,425
28.01.2025 23	24,00	54,35	47,46	6,89	341,949	346,649	-4,699	2,877	2,333	2,355	2,388
29.01.2025 23	24,00	54,48	47,56	6,91	340,516	345,260	-4,745	2,887	2,347	2,354	2,387
30.01.2025 23	24,00	54,92	47,89	7,03	340,525	345,314	-4,789	2,874	2,334	2,393	2,427
31.01.2025 23	24,00	55,28	48,26	7,02	340,706	345,519	-4,814	2,873	2,332	2,391	2,425
01.02.2025 23	24,00	52,38	46,09	6,29	340,693	345,526	-4,833	2,874	2,332	2,142	2,172
02.02.2025 23	24,00	55,08	48,00	7,08	340,379	345,226	-4,847	2,872	2,331	2,411	2,446
03.02.2025 23	24,00	55,49	48,19	7,30	340,149	344,980	-4,831	2,890	2,350	2,483	2,518
04.02.2025 23	24,00	55,67	48,24	7,43	340,225	345,115	-4,890	2,910	2,371	2,527	2,564
05.02.2025 23	24,00	55,90	47,99	7,91	314,114	318,681	-4,567	2,882	2,348	2,483	2,520
06.02.2025 23	24,00	55,73	48,05	7,68	338,811	343,765	-4,954	2,874	2,339	2,600	2,639
07.02.2025 23	24,00	55,43	47,74	7,70	338,932	343,867	-4,936	2,876	2,341	2,608	2,647
08.02.2025 23	24,00	56,05	48,23	7,83	338,853	343,756	-4,903	2,866	2,331	2,651	2,691
09.02.2025 23	24,00	56,55	48,69	7,85	339,148	344,040	-4,891	2,854	2,318	2,662	2,701
10.02.2025 23	24,00	56,33	48,59	7,74	339,121	344,038	-4,918	2,874	2,338	2,624	2,663
11.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.02.2025 23	26,28	56,57	48,83	7,74	371,029	376,399	-5,369	2,872	2,337	2,871	2,913
14.02.2025 23	24,00	56,77	49,02	7,75	338,698	343,602	-4,904	2,868	2,334	2,625	2,664
15.02.2025 23	24,00	55,62	48,18	7,43	338,818	343,779	-4,961	2,874	2,339	2,518	2,555
16.02.2025 23	24,00	54,69	47,47	7,22	340,141	345,038	-4,897	2,823	2,283	2,455	2,491
17.02.2025 23	24,00	55,52	47,78	7,74	341,594	346,552	-4,958	2,778	2,233	2,643	2,683
Среднее	22,42	55,26	47,97	7,29	339,673	320,806	-4,559	2,666	2,162	2,305	2,339
Итого	650,28				9171,162	9303,385	-132,223			66,840	67,824

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	101686,866	103091,470	702,635
17.02.2025	110858,028	112394,855	769,475

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru