

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 14/2

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99652

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	55,63	47,73	7,90	341,485	346,450	-4,965	2,787	2,242	2,696	2,736
19.02.2025 23	24,00	55,74	47,75	8,00	341,461	346,401	-4,940	2,772	2,228	2,729	2,770
20.02.2025 23	24,00	56,53	48,28	8,25	341,938	346,890	-4,952	3,746	3,202	2,819	2,862
21.02.2025 23	24,00	55,67	47,45	8,21	342,008	347,016	-5,008	3,446	2,900	2,808	2,850
22.02.2025 23	24,00	55,14	46,99	8,15	341,707	346,721	-5,014	2,780	2,235	2,785	2,827
23.02.2025 23	24,00	54,97	46,87	8,10	340,805	345,755	-4,951	2,778	2,233	2,761	2,802
24.02.2025 23	24,00	56,01	47,76	8,25	341,517	346,412	-4,895	2,775	2,230	2,818	2,859
25.02.2025 23	24,00	56,14	48,07	8,07	349,615	354,632	-5,017	2,835	2,263	2,820	2,861
26.02.2025 23	24,00	55,77	47,95	7,81	362,696	367,856	-5,160	2,929	2,315	2,833	2,874
27.02.2025 23	24,00	56,04	48,20	7,84	362,655	367,769	-5,115	2,930	2,316	2,843	2,884
28.02.2025 23	24,00	56,96	49,05	7,90	359,806	364,865	-5,059	2,931	2,318	2,844	2,884
01.03.2025 23	24,00	57,01	49,23	7,78	363,449	368,652	-5,203	2,920	2,304	2,829	2,870
02.03.2025 23	24,00	57,51	49,70	7,81	362,510	367,633	-5,123	2,934	2,321	2,831	2,871
03.03.2025 23	24,00	56,64	49,12	7,52	360,206	365,272	-5,066	2,923	2,314	2,707	2,745
04.03.2025 23	24,00	57,46	49,69	7,77	355,706	360,764	-5,059	2,878	2,286	2,763	2,803
05.03.2025 23	24,00	56,75	49,01	7,74	340,471	345,581	-5,110	2,773	2,231	2,635	2,676
06.03.2025 23	24,00	56,71	49,02	7,68	340,991	346,057	-5,067	2,770	2,227	2,619	2,659
07.03.2025 23	24,00	54,87	47,82	7,05	341,451	346,445	-4,994	2,772	2,226	2,406	2,442
08.03.2025 23	24,00	55,39	48,19	7,20	341,015	345,953	-4,938	2,780	2,236	2,455	2,491
09.03.2025 23	24,00	55,65	48,57	7,08	340,936	345,895	-4,959	2,771	2,228	2,412	2,448
10.03.2025 23	24,00	53,55	45,78	7,77	217,280	220,438	-3,159	2,802	2,322	1,686	1,713
11.03.2025 23	24,00	54,30	46,91	7,39	308,150	312,548	-4,397	2,809	2,365	2,275	2,309
12.03.2025 23	24,00	52,83	45,58	7,25	285,300	289,484	-4,183	2,801	2,412	2,067	2,100
13.03.2025 23	24,00	50,82	41,97	8,85	115,250	117,221	-1,971	2,489	2,247	1,017	1,037
14.03.2025 23	24,00	50,03	40,84	9,20	114,585	116,513	-1,929	2,468	2,256	1,051	1,072
15.03.2025 23	24,00	52,80	42,79	10,01	121,768	123,763	-1,995	2,491	2,269	1,216	1,239
16.03.2025 23	24,00	50,82	41,77	9,05	104,187	105,943	-1,756	2,560	2,325	0,940	0,959
17.03.2025 23	24,00	45,36	38,40	6,95	131,820	134,021	-2,201	2,580	2,335	0,914	0,932
18.03.2025 23	24,00	50,53	44,71	5,82	328,957	333,740	-4,783	2,870	2,314	1,914	1,943
19.03.2025 23	24,00	52,66	46,72	5,94	367,421	372,582	-5,161	2,930	2,299	2,183	2,213
20.03.2025 23	24,00	53,83	47,38	6,45	365,009	370,206	-5,197	2,921	2,299	2,354	2,388
21.03.2025 23	24,00	55,28	48,50	6,78	363,207	368,329	-5,122	2,910	2,294	2,461	2,496
Среднее	24,00	54,54	46,81	7,74	306,105	310,557	-4,452	2,839	2,331	2,328	2,363
Итого	768,00				9795,360	9937,809	-142,449			74,493	75,614

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	110858,028	112394,855	769,475
21.03.2025	120653,388	122332,664	843,969

Время на приборе: отстает на 1 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru