

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 14/2

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99652

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,03	48,42	6,60	362,887	367,982	-5,095	0,285	0,224	2,397	2,431
23.03.2025 23	24,00	55,63	48,91	6,72	363,427	368,472	-5,045	0,286	0,225	2,441	2,475
24.03.2025 23	24,00	53,44	46,61	6,83	318,268	323,167	-4,898	0,278	0,230	2,173	2,208
25.03.2025 23	24,00	51,28	44,70	6,58	302,637	307,531	-4,895	0,275	0,232	1,989	2,022
26.03.2025 23	24,00	52,17	45,53	6,64	302,776	307,692	-4,917	0,275	0,232	2,008	2,042
27.03.2025 23	24,00	50,98	43,66	7,31	154,532	157,094	-2,562	0,269	0,230	1,128	1,149
28.03.2025 23	24,00	48,71	41,98	6,72	146,868	149,287	-2,419	0,268	0,231	0,985	1,004
29.03.2025 23	24,00	29,38	24,60	4,77	3,990	4,205	-0,215	0,157	0,158	0,019	0,020
30.03.2025 23	24,00	24,56	35,43	-10,87	2,597	2,521	0,076	0,158	0,158	-0,028	-0,027
31.03.2025 23	24,00	40,83	35,85	4,98	126,896	128,787	-1,891	0,270	0,232	0,632	0,641
01.04.2025 23	24,00	52,11	45,05	7,06	283,913	288,399	-4,486	0,273	0,236	2,002	2,035
02.04.2025 23	24,00	49,82	42,57	7,25	134,131	136,382	-2,252	0,267	0,231	0,970	0,988
03.04.2025 23	24,00	47,54	42,19	5,35	323,722	328,983	-5,261	0,267	0,218	1,733	1,761
04.04.2025 23	24,00	52,34	45,86	6,48	311,959	316,998	-5,039	0,260	0,214	2,021	2,054
05.04.2025 23	24,00	53,59	46,65	6,93	304,623	309,511	-4,888	0,254	0,211	2,111	2,146
06.04.2025 23	24,00	52,98	46,12	6,86	304,596	309,538	-4,942	0,255	0,212	2,088	2,123
07.04.2025 23	24,00	51,83	44,74	7,08	197,444	200,720	-3,276	0,254	0,212	1,397	1,422
08.04.2025 23	24,00	53,43	46,31	7,12	306,471	311,389	-4,918	0,252	0,209	2,182	2,218
09.04.2025 23	24,00	54,70	47,19	7,51	305,127	310,014	-4,886	0,253	0,210	2,291	2,329
10.04.2025 23	24,00	54,17	46,79	7,38	305,752	310,671	-4,918	0,255	0,212	2,255	2,292
11.04.2025 23	24,00	53,91	46,57	7,33	306,565	311,504	-4,939	0,256	0,212	2,247	2,285
12.04.2025 23	24,00	54,32	46,83	7,49	307,262	312,197	-4,935	0,256	0,212	2,301	2,339
13.04.2025 23	24,00	53,36	46,10	7,27	307,040	311,986	-4,946	0,257	0,213	2,230	2,268
14.04.2025 23	24,00	52,44	45,55	6,89	308,519	313,471	-4,952	0,256	0,212	2,124	2,159
15.04.2025 23	24,00	53,66	45,87	7,79	129,062	131,195	-2,133	0,252	0,210	1,003	1,022
16.04.2025 23	24,00	20,06	19,92	0,14	0,000	0,000	0,000	0,140	0,141	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,21	21,42	-1,21	0,000	0,000	0,000	0,143	0,142	0,000	-0,000
18.04.2025 23	24,00	21,08	21,83	-0,75	0,000	0,000	0,000	0,149	0,149	0,000	-0,000
Среднее	24,00	46,91	41,55	5,37	222,181	225,703	-3,523	0,244	0,207	1,525	1,550
Итого	672,00				6221,063	6319,697	-98,634			42,696	43,406

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	120653,388	122332,664	843,969
20.04.2025	126874,451	128652,361	886,665

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru