

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15

Номер прибора: 1800773

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	69,81	33,76	36,05	32,077	32,217	-0,140	0,656	0,579	1,138	1,145
23.03.2025 23	24,00	70,15	33,44	36,71	30,494	30,714	-0,220	0,656	0,578	1,086	1,096
24.03.2025 23	24,00	64,91	25,90	39,01	18,143	18,444	-0,301	0,611	0,545	0,708	0,720
25.03.2025 23	24,00	62,01	26,12	35,89	19,644	20,036	-0,392	0,580	0,525	0,703	0,718
26.03.2025 23	24,00	64,68	29,67	35,01	24,425	24,699	-0,274	0,580	0,526	0,854	0,865
27.03.2025 23	24,00	48,67	26,30	22,37	12,565	12,752	-0,187	0,543	0,519	0,433	0,440
28.03.2025 23	24,00	45,12	26,88	18,24	11,209	11,355	-0,146	0,541	0,521	0,347	0,352
29.03.2025 23	24,00	21,67	20,87	0,80	0,000	0,000	0,000	0,512	0,519	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	19,34	19,79	-0,45	0,000	0,000	0,000	0,506	0,513	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	41,66	24,05	17,61	15,957	16,144	-0,187	0,557	0,524	0,450	0,456
01.04.2025 23	24,00	64,93	30,61	34,32	24,912	25,090	-0,178	0,591	0,534	0,854	0,861
02.04.2025 23	24,00	45,02	26,47	18,55	11,200	11,354	-0,154	0,544	0,522	0,358	0,364
03.04.2025 23	24,00	60,43	31,53	28,90	28,671	28,856	-0,185	0,596	0,548	0,854	0,861
04.04.2025 23	24,00	67,46	35,88	31,58	34,670	34,787	-0,117	0,584	0,540	1,094	1,099
05.04.2025 23	24,00	67,64	32,34	35,30	26,726	27,060	-0,334	0,583	0,530	0,940	0,953
06.04.2025 23	24,00	67,28	34,05	33,23	31,635	31,918	-0,282	0,582	0,528	1,038	1,048
07.04.2025 23	24,00	54,80	32,12	22,68	22,054	22,362	-0,308	0,553	0,523	0,663	0,673
08.04.2025 23	24,00	67,46	29,64	37,82	22,919	23,405	-0,486	0,583	0,529	0,864	0,883
09.04.2025 23	24,00	69,11	28,82	40,29	21,918	22,514	-0,596	0,580	0,532	0,882	0,907
10.04.2025 23	24,00	68,48	28,39	40,09	21,828	22,317	-0,489	0,578	0,531	0,874	0,894
11.04.2025 23	24,00	67,87	28,03	39,84	21,738	22,320	-0,582	0,578	0,531	0,865	0,889
12.04.2025 23	24,00	68,49	27,80	40,69	21,828	22,321	-0,493	0,578	0,531	0,887	0,908
13.04.2025 23	24,00	67,32	27,49	39,83	21,549	22,622	-1,073	0,578	0,531	0,857	0,901
14.04.2025 23	24,00	65,82	27,55	38,27	21,567	21,924	-0,358	0,578	0,532	0,824	0,839
15.04.2025 23	24,00	41,12	22,72	18,40	7,737	8,072	-0,335	0,274	0,265	0,307	0,322
16.04.2025 23	24,00	12,47	12,58	-0,11	0,000	0,000	0,000	0,024	0,072	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	13,68	13,18	0,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,072	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	14,51	13,89	0,62	0,000	0,000	0,000	0,000	0,102	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,28	26,78	26,50	18,052	18,332	-0,279	0,505	0,475	0,638	0,650
Итого	672,00				505,466	513,283	-7,818			17,878	18,196

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	54565,896	211649,264	1387,362
20.04.2025	55071,362	212162,547	1405,240

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru