

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 18

Номер прибора: 1300640

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,08	46,66	9,42	83,647	82,501	1,146	0,600	0,550	0,788	0,778
23.03.2025 23	24,00	56,51	46,95	9,56	83,738	82,594	1,145	0,600	0,550	0,800	0,789
24.03.2025 23	24,00	54,67	45,81	8,86	84,152	82,997	1,156	0,600	0,550	0,745	0,735
25.03.2025 23	24,00	52,12	44,07	8,05	84,709	83,541	1,168	0,600	0,550	0,681	0,673
26.03.2025 23	24,00	53,08	44,95	8,13	84,969	83,795	1,175	0,600	0,550	0,690	0,681
27.03.2025 23	24,00	42,97	42,19	0,78	43,089	42,496	0,594	0,600	0,550	0,350	0,345
28.03.2025 23	24,00	43,40	38,83	4,57	47,906	47,246	0,660	0,600	0,550	0,367	0,362
29.03.2025 23	24,00	28,35	39,72	-11,37	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	26,53	35,29	-8,76	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	32,18	36,30	-4,12	29,824	29,417	0,407	0,600	0,550	0,176	0,174
01.04.2025 23	24,00	52,89	44,81	8,08	84,800	83,588	1,212	0,600	0,550	0,685	0,675
02.04.2025 23	24,00	42,33	40,00	2,33	39,713	39,148	0,565	0,600	0,550	0,306	0,302
03.04.2025 23	24,00	46,99	40,58	6,41	82,343	81,182	1,161	0,600	0,550	0,559	0,552
04.04.2025 23	24,00	53,28	44,98	8,30	81,593	80,424	1,168	0,600	0,550	0,678	0,669
05.04.2025 23	24,00	54,51	45,54	8,97	79,330	78,188	1,142	0,600	0,550	0,710	0,701
06.04.2025 23	24,00	53,86	45,07	8,79	79,274	78,136	1,138	0,600	0,550	0,697	0,688
07.04.2025 23	24,00	47,44	41,24	6,20	52,592	51,835	0,757	0,600	0,550	0,455	0,449
08.04.2025 23	24,00	52,90	43,99	8,91	76,785	75,692	1,093	0,600	0,550	0,720	0,711
09.04.2025 23	24,00	55,56	45,96	9,60	79,006	77,890	1,116	0,600	0,550	0,758	0,748
10.04.2025 23	24,00	55,18	45,65	9,53	79,162	78,042	1,120	0,600	0,550	0,754	0,744
11.04.2025 23	24,00	54,75	45,26	9,49	79,383	78,259	1,124	0,600	0,550	0,753	0,743
12.04.2025 23	24,00	55,24	45,55	9,69	79,538	78,419	1,119	0,600	0,550	0,770	0,760
13.04.2025 23	24,00	54,31	44,90	9,41	79,492	78,368	1,124	0,600	0,550	0,747	0,737
14.04.2025 23	24,00	53,33	44,31	9,02	79,154	78,028	1,126	0,600	0,550	0,714	0,705
15.04.2025 23	24,00	42,61	36,28	6,33	37,989	37,454	0,535	0,600	0,550	0,359	0,354
16.04.2025 23	24,00	20,56	25,05	-4,49	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	15,46	16,77	-1,31	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,06	18,88	-1,82	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	45,51	40,56	4,95	58,293	57,473	0,820	0,600	0,550	0,509	0,503
Итого	672,00				1632,191	1609,238	22,953			14,261	14,074

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	442,642	644,305
20.04.2025	456,903	667,258

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru