

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 39

Номер прибора: 1801456

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	76,15	57,20	18,95	151,505	151,250	0,255	4,814	3,328	2,876	2,871
23.03.2025 23	24,00	77,03	58,01	19,02	152,983	152,666	0,317	4,833	3,316	2,913	2,907
24.03.2025 23	24,00	74,37	54,62	19,75	132,246	132,490	-0,244	4,367	3,203	2,591	2,596
25.03.2025 23	24,00	72,31	52,04	20,27	116,798	116,981	-0,183	4,012	3,132	2,368	2,372
26.03.2025 23	24,00	73,01	52,91	20,10	117,626	117,821	-0,195	4,019	3,125	2,365	2,369
27.03.2025 23	24,00	74,44	55,12	19,32	128,040	128,034	0,006	4,179	3,113	2,481	2,480
28.03.2025 23	24,00	71,56	54,08	17,48	132,358	132,233	0,125	4,276	3,126	2,319	2,318
29.03.2025 23	24,00	55,06	47,77	7,29	57,488	57,424	0,064	2,355	1,823	1,080	1,079
30.03.2025 23	24,00	32,23	35,74	-3,51	0,000	0,000	0,000	0,951	0,971	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	43,04	38,75	4,29	30,749	30,928	-0,179	1,752	1,544	0,711	0,717
01.04.2025 23	24,00	72,94	53,31	19,63	117,142	118,489	-1,347	4,133	3,199	2,300	2,326
02.04.2025 23	24,00	70,61	54,21	16,40	131,859	133,224	-1,365	4,341	3,138	2,167	2,190
03.04.2025 23	24,00	66,66	49,96	16,70	118,676	120,427	-1,751	4,219	3,234	1,991	2,020
04.04.2025 23	24,00	73,19	53,95	19,24	121,414	121,803	-0,389	4,090	3,114	2,340	2,348
05.04.2025 23	24,00	75,61	55,39	20,22	126,406	125,563	0,843	4,086	3,099	2,558	2,541
06.04.2025 23	24,00	74,77	54,89	19,88	124,814	124,017	0,797	4,073	3,106	2,483	2,467
07.04.2025 23	24,00	71,92	51,78	20,14	96,538	96,810	-0,272	3,970	2,915	1,963	1,959
08.04.2025 23	24,00	76,30	44,85	31,45	57,673	57,638	0,035	4,140	3,078	1,809	1,808
09.04.2025 23	24,00	78,10	42,43	35,67	52,841	53,036	-0,195	4,081	3,091	1,880	1,887
10.04.2025 23	24,00	75,57	45,93	29,64	66,902	67,665	-0,763	3,805	2,934	1,977	1,988
11.04.2025 23	24,00	77,03	49,71	27,32	82,768	83,308	-0,540	4,028	3,107	2,261	2,276
12.04.2025 23	23,90	77,74	49,71	28,03	82,732	83,507	-0,775	4,042	3,096	2,320	2,342
13.04.2025 23	23,95	76,22	48,98	27,24	82,128	82,941	-0,813	4,038	3,105	2,239	2,261
14.04.2025 23	24,00	74,15	49,68	24,47	90,035	90,821	-0,786	4,023	3,107	2,202	2,223
15.04.2025 23	24,00	74,68	53,71	20,97	118,178	117,622	0,556	4,750	2,945	2,396	2,393
16.04.2025 23	24,00	64,02	57,36	6,66	59,717	59,653	0,064	4,085	3,428	0,651	0,650
17.04.2025 23	24,00	64,81	59,76	5,05	46,023	46,076	-0,053	3,955	3,577	0,098	0,097
18.04.2025 23	24,00	67,07	61,94	5,13	47,875	48,226	-0,351	3,902	3,499	0,102	0,104
19.04.2025 23	24,00	68,49	64,15	4,34	55,222	55,263	-0,041	4,586	4,040	0,121	0,121
20.04.2025 23	24,00	68,43	63,46	4,97	56,629	56,980	-0,351	3,330	2,720	0,112	0,111
21.04.2025 23	24,00	65,45	62,56	2,89	52,620	53,360	-0,740	3,805	3,252	0,100	0,100
22.04.2025 23	24,00	54,59	51,56	3,03	27,737	28,061	-0,324	3,219	3,260	0,058	0,061
23.04.2025 23	24,00	28,85	32,31	-3,46	0,000	0,000	0,000	1,447	1,467	0,000	0,000
Среднее	24,00	68,07	52,06	16,02	85,931	86,191	-0,260	3,809	2,976	1,631	1,636
Итого	791,85				2835,722	2844,317	-8,595			53,832	53,980

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	56561,105	56241,693	1200,086	1196,434
23.04.2025 23	59396,827	59086,010	1253,918	1250,414

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru