

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 39

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1801456

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.05.2025 23	24,00	52,19	49,83	2,36	40,259	33,449	6,810	3,569	3,756	6,810	0,371
22.05.2025 23	24,00	52,56	50,27	2,29	39,995	33,430	6,565	3,569	3,732	6,565	0,362
23.05.2025 23	23,53	53,47	51,10	2,37	39,489	33,636	5,853	3,569	3,626	5,853	0,343
24.05.2025 23	24,00	52,84	50,73	2,11	41,357	35,100	6,257	3,569	3,679	6,257	0,347
25.05.2025 23	24,00	52,36	50,33	2,03	40,892	34,913	5,979	3,569	3,648	5,979	0,336
26.05.2025 23	24,00	52,52	50,44	2,08	40,721	35,057	5,664	3,569	3,695	5,664	0,318
27.05.2025 23	24,00	53,25	51,23	2,02	40,812	34,885	5,927	3,569	3,770	5,927	0,329
28.05.2025 23	24,00	53,51	51,43	2,08	40,342	34,076	6,266	3,569	3,738	6,266	0,350
29.05.2025 23	24,00	53,19	51,01	2,18	39,944	34,612	5,332	3,569	3,876	5,332	0,309
30.05.2025 23	24,00	52,96	50,85	2,11	39,916	34,591	5,325	3,569	3,840	5,325	0,304
31.05.2025 23	24,00	52,71	50,45	2,26	40,171	34,156	6,015	3,569	3,732	6,015	0,337
01.06.2025 23	24,00	52,83	50,67	2,16	39,939	34,370	5,569	3,569	3,758	5,569	0,315
02.06.2025 23	22,67	51,93	41,19	10,74	30,038	24,412	5,626	3,569	3,695	5,626	0,300
03.06.2025 23	24,00	52,31	50,14	2,17	39,457	32,916	6,541	3,569	3,585	6,541	0,357
04.06.2025 23	24,00	34,65	31,18	3,47	14,401	12,163	2,238	3,569	1,618	2,238	0,079
05.06.2025 23	24,00	47,36	43,24	4,12	34,566	27,811	6,755	3,569	3,389	6,755	0,308
06.06.2025 23	24,00	50,02	48,03	1,99	40,310	34,090	6,220	3,569	3,728	6,220	0,321
07.06.2025 23	24,00	53,55	51,44	2,11	40,212	34,131	6,081	3,569	3,682	6,081	0,333
08.06.2025 23	24,00	54,92	52,69	2,23	40,100	34,289	5,811	3,569	3,706	5,811	0,328
09.06.2025 23	24,00	45,16	43,65	1,51	39,649	33,283	6,366	3,569	3,659	6,366	0,254
10.06.2025 23	24,00	53,94	51,84	2,10	40,081	34,104	5,977	3,569	3,727	5,977	0,325
11.06.2025 23	24,00	54,82	52,75	2,07	39,872	34,447	5,425	3,569	3,686	5,425	0,306
12.06.2025 23	24,00	54,23	52,15	2,08	40,731	33,814	6,917	3,569	3,734	6,917	0,369
13.06.2025 23	24,00	54,93	52,87	2,06	41,460	33,506	7,954	3,569	3,717	7,954	0,416
14.06.2025 23	24,00	55,07	52,92	2,15	40,869	33,905	6,964	3,569	3,774	6,964	0,378
15.06.2025 23	24,00	54,66	52,54	2,12	39,904	34,356	5,548	3,569	3,759	5,548	0,313
16.06.2025 23	24,00	53,78	51,66	2,12	39,497	34,714	4,783	3,569	3,775	4,783	0,276
17.06.2025 23	24,00	53,63	51,51	2,12	39,757	34,467	5,290	3,569	3,764	5,290	0,299
18.06.2025 23	24,00	54,18	52,06	2,12	40,202	33,721	6,481	3,569	3,674	6,481	0,343
19.06.2025 23	24,00	53,49	51,43	2,06	40,368	33,719	6,649	3,569	3,679	6,649	0,347
20.06.2025 23	24,00	53,99	51,91	2,08	39,965	34,608	5,357	3,569	3,691	5,357	0,301
Среднее	23,94	52,29	49,79	2,50	38,880	32,927	5,953	3,569	3,642	5,953	0,322
Итого	742,20				1205,276	1020,731	184,545			184,545	9,974

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.05.2025 23	35929,720	30612,459	317,957
20.06.2025 23	37134,996	31633,190	327,931

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1