

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 39

Номер прибора: 1801456

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.06.2025 23	24,00	52,24	50,26	1,98	40,297	34,489	5,808	3,569	3,738	5,808	0,303
22.06.2025 23	23,98	51,63	49,57	2,06	39,936	33,590	6,346	3,569	3,597	6,346	0,321
23.06.2025 23	24,00	52,50	50,58	1,92	41,266	35,738	5,528	3,569	3,664	5,528	0,296
24.06.2025 23	24,00	52,02	50,14	1,88	41,277	35,550	5,727	3,569	3,656	5,727	0,300
25.06.2025 23	24,00	51,40	49,51	1,89	40,711	35,169	5,542	3,569	3,584	5,542	0,288
26.06.2025 23	24,00	52,46	50,51	1,95	40,854	35,107	5,747	3,569	3,605	5,747	0,306
27.06.2025 23	24,00	52,00	50,17	1,83	40,656	34,982	5,674	3,569	3,592	5,674	0,293
28.06.2025 23	24,00	52,78	50,83	1,95	40,444	35,114	5,330	3,569	3,643	5,330	0,288
29.06.2025 23	24,00	53,22	51,20	2,02	40,757	35,000	5,757	3,569	3,673	5,757	0,310
30.06.2025 23	24,00	53,01	51,01	2,00	41,099	34,703	6,396	3,569	3,598	6,396	0,337
01.07.2025 23	24,00	52,96	50,97	1,99	40,319	34,898	5,421	3,569	3,717	5,421	0,294
02.07.2025 23	24,00	52,89	50,90	1,99	40,201	34,369	5,832	3,569	3,591	5,832	0,311
03.07.2025 23	24,00	51,40	49,52	1,88	40,434	34,392	6,042	3,569	3,707	6,042	0,313
04.07.2025 23	24,00	50,77	48,93	1,84	39,719	34,509	5,210	3,569	3,635	5,210	0,276
05.07.2025 23	24,00	54,37	52,23	2,14	40,193	34,318	5,875	3,569	3,696	5,875	0,326
06.07.2025 23	24,00	53,91	51,86	2,05	40,355	34,119	6,236	3,569	3,606	6,236	0,334
07.07.2025 23	24,00	54,37	52,32	2,05	39,719	34,697	5,022	3,569	3,604	5,022	0,288
08.07.2025 23	24,00	55,89	53,71	2,18	39,817	34,780	5,037	3,569	3,589	5,037	0,300
09.07.2025 23	24,00	54,76	52,66	2,10	39,555	34,140	5,415	3,569	3,565	5,415	0,306
10.07.2025 23	24,00	56,67	54,43	2,24	39,557	34,192	5,365	3,569	3,613	5,365	0,320
11.07.2025 23	24,00	56,97	54,78	2,19	39,594	34,277	5,317	3,569	3,469	5,317	0,317
12.07.2025 23	24,00	57,39	55,16	2,23	39,758	34,180	5,578	3,569	3,610	5,578	0,333
13.07.2025 23	24,00	57,36	55,13	2,23	39,518	34,274	5,244	3,569	3,575	5,244	0,317
14.07.2025 23	24,00	56,93	54,78	2,15	39,485	34,201	5,284	3,569	3,561	5,284	0,314
15.07.2025 23	24,00	57,83	55,57	2,26	39,747	34,119	5,628	3,569	3,639	5,628	0,339
16.07.2025 23	24,00	52,68	50,08	2,60	31,608	27,677	3,931	3,569	3,002	3,931	0,224
17.07.2025 23	24,00	50,25	48,63	1,62	39,711	33,041	6,670	3,569	3,521	6,670	0,300
18.07.2025 23	23,87	56,82	54,25	2,57	37,417	32,491	4,926	3,569	3,495	4,926	0,298
19.07.2025 23	24,00	57,58	55,37	2,21	39,622	34,567	5,055	3,569	3,616	5,055	0,308
20.07.2025 23	24,00	56,48	54,38	2,10	38,941	34,682	4,259	3,569	3,682	4,259	0,263
Среднее	24,00	54,05	51,98	2,07	39,752	34,246	5,507	3,569	3,595	5,507	0,304
Итого	719,85				1192,567	1027,365	165,202			165,202	9,123

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.06.2025 23	37134,996	31633,190	327,931
20.07.2025 23	38327,563	32660,555	337,054

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1