

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 39

Номер прибора: 1801456

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.07.2025 23	24,00	56,56	54,40	2,16	39,201	34,082	5,119	3,569	3,664	5,119	0,305
22.07.2025 23	24,00	57,36	55,15	2,21	38,761	34,704	4,057	3,569	3,649	4,057	0,263
23.07.2025 23	24,00	57,88	55,68	2,20	38,630	34,644	3,986	3,569	3,604	3,986	0,261
24.07.2025 23	24,00	57,80	55,58	2,22	38,869	34,628	4,241	3,569	3,652	4,241	0,272
25.07.2025 23	24,00	57,66	55,49	2,17	38,636	34,737	3,899	3,569	3,601	3,899	0,256
26.07.2025 23	24,00	51,24	46,82	4,42	32,508	27,650	4,858	3,569	3,452	4,858	0,251
27.07.2025 23	24,00	56,57	54,55	2,02	40,764	35,932	4,832	3,569	3,505	4,832	0,291
28.07.2025 23	24,00	56,81	54,81	2,00	40,666	35,833	4,833	3,569	3,460	4,833	0,291
29.07.2025 23	24,00	57,08	55,04	2,04	40,586	36,066	4,520	3,569	3,546	4,520	0,281
30.07.2025 23	24,00	57,17	55,16	2,01	40,043	36,477	3,566	3,569	3,496	3,566	0,236
31.07.2025 23	24,00	51,63	50,00	1,63	40,478	34,764	5,714	3,569	3,680	5,714	0,268
01.08.2025 23	24,00	59,17	56,92	2,25	39,290	35,129	4,161	3,569	3,693	4,161	0,277
02.08.2025 23	24,00	59,03	56,80	2,23	39,698	34,965	4,733	3,569	3,779	4,733	0,302
03.08.2025 23	24,00	57,92	55,84	2,08	39,440	34,886	4,554	3,569	3,760	4,554	0,282
04.08.2025 23	24,00	58,79	56,52	2,27	39,493	34,778	4,715	3,569	3,799	4,715	0,302
05.08.2025 23	24,00	58,98	56,73	2,25	39,047	34,958	4,089	3,569	3,792	4,089	0,272
06.08.2025 23	24,00	59,56	57,32	2,24	38,685	34,936	3,749	3,569	3,683	3,749	0,256
07.08.2025 23	24,00	58,73	56,49	2,24	38,990	34,544	4,446	3,569	3,715	4,446	0,288
08.08.2025 23	24,00	59,60	57,29	2,31	38,586	35,008	3,578	3,569	3,741	3,578	0,251
09.08.2025 23	24,00	60,02	57,73	2,29	39,079	34,669	4,410	3,569	3,807	4,410	0,293
10.08.2025 23	24,00	59,83	57,53	2,30	39,008	34,454	4,554	3,569	3,745	4,554	0,298
11.08.2025 23	24,00	59,22	56,95	2,27	38,858	34,447	4,411	3,569	3,715	4,411	0,289
12.08.2025 23	24,00	44,92	43,39	1,53	18,642	17,318	1,324	3,569	2,039	1,324	0,102
13.08.2025 23	24,00	28,36	28,13	0,23	0,020	0,127	-0,107	3,569	0,298	-0,107	-0,002
14.08.2025 23	24,00	27,05	27,23	-0,18	0,000	0,047	-0,047	3,569	0,000	-0,047	-0,001
15.08.2025 23	24,00	26,82	26,72	0,10	0,020	0,001	0,019	3,569	0,000	0,019	0,000
16.08.2025 23	24,00	26,90	26,47	0,43	0,040	0,346	-0,306	3,569	0,029	-0,306	-0,005
17.08.2025 23	24,00	25,77	25,96	-0,19	0,000	0,108	-0,108	3,569	0,000	-0,108	-0,002
18.08.2025 23	24,00	25,74	25,85	-0,11	0,000	0,077	-0,077	3,569	0,000	-0,077	-0,001
19.08.2025 23	24,00	26,40	25,92	0,48	0,000	0,025	-0,025	3,569	0,000	-0,025	-0,000
20.08.2025 23	24,00	26,73	25,80	0,93	0,000	0,075	-0,075	3,569	0,000	-0,075	-0,001
Среднее	24,00	49,27	47,56	1,71	28,324	25,175	3,149	3,569	2,674	3,149	0,199
Итого	744,00				878,038	780,415	97,623			97,623	6,174

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.07.2025 23	38327,563	32660,555	337,054
20.08.2025 23	39205,601	33440,970	343,228

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1