

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСН "Дружба"

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 61

Тип прибора: ТСРВ-024М

Номер прибора: 1204912

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	61,11	49,91	11,20	74,962	66,038	8,924	5,853	4,997	8,924	1,159
23.03.2025 23	24,00	61,78	50,42	11,36	74,999	66,307	8,692	5,863	4,997	8,692	1,166
24.03.2025 23	24,00	58,50	48,31	10,19	75,398	66,188	9,210	5,853	4,997	9,210	1,088
25.03.2025 23	23,92	56,06	46,53	9,53	74,506	66,546	7,960	5,863	4,997	7,960	0,976
26.03.2025 23	24,00	57,07	47,47	9,60	74,631	66,877	7,754	5,874	4,997	7,754	0,980
27.03.2025 23	24,00	58,66	48,64	10,02	75,072	66,663	8,409	5,853	4,997	8,409	1,048
28.03.2025 23	24,00	56,73	47,04	9,69	75,191	66,896	8,295	5,884	4,997	8,295	1,018
29.03.2025 23	24,00	60,12	49,58	10,54	74,776	67,122	7,654	5,863	4,997	7,654	1,057
30.03.2025 23	24,00	57,98	48,08	9,90	75,328	66,751	8,577	5,843	4,997	8,577	1,041
31.03.2025 23	24,00	55,59	46,45	9,14	75,781	67,509	8,272	5,863	4,997	8,272	0,951
01.04.2025 23	24,00	57,31	47,64	9,67	78,008	69,451	8,558	5,925	4,997	8,558	1,047
02.04.2025 23	24,00	56,61	47,15	9,46	75,912	68,471	7,441	5,894	4,997	7,441	0,967
03.04.2025 23	24,00	52,59	44,03	8,56	76,329	68,201	8,127	5,894	4,997	8,127	0,922
04.04.2025 23	24,00	57,02	47,17	9,85	76,023	68,138	7,885	5,894	4,997	7,885	1,013
05.04.2025 23	24,00	58,80	48,71	10,09	75,960	68,037	7,922	5,884	4,997	7,922	1,042
06.04.2025 23	24,00	58,00	48,31	9,69	76,717	67,894	8,823	5,874	4,997	8,823	1,051
07.04.2025 23	24,00	58,28	48,80	9,48	76,428	68,528	7,900	5,955	4,997	7,900	1,003
08.04.2025 23	23,98	59,26	49,23	10,03	76,472	68,481	7,991	5,863	4,997	7,991	1,054
09.04.2025 23	24,00	59,87	49,36	10,51	76,584	68,225	8,359	5,863	4,997	8,359	1,102
10.04.2025 23	24,00	59,34	48,98	10,36	76,523	68,368	8,155	5,914	4,997	8,155	1,078
11.04.2025 23	24,00	59,24	48,82	10,42	77,232	68,288	8,943	5,894	4,997	8,943	1,119
12.04.2025 23	23,97	58,88	47,63	11,25	72,364	63,697	8,667	5,833	4,997	8,667	1,076
13.04.2025 23	23,97	58,33	47,80	10,53	75,113	64,526	10,587	5,823	4,997	10,587	1,157
14.04.2025 23	24,00	55,53	44,09	11,44	62,849	54,787	8,062	5,761	4,997	8,062	0,941
15.04.2025 23	23,97	58,98	48,59	10,39	75,686	67,420	8,267	5,935	4,997	8,267	1,073
16.04.2025 23	24,00	47,60	40,76	6,84	77,459	66,858	10,601	5,925	4,997	10,601	0,861
17.04.2025 23	24,00	42,64	36,90	5,74	77,303	66,025	11,278	5,874	4,997	11,278	0,761
18.04.2025 23	24,00	44,18	37,87	6,31	76,734	67,240	9,494	5,914	4,997	9,494	0,758
19.04.2025 23	24,00	47,10	40,65	6,45	75,139	64,553	10,587	5,904	4,997	10,587	0,830
20.04.2025 23	24,00	47,56	40,60	6,96	77,063	66,735	10,328	5,914	4,997	10,328	0,866
Среднее	23,99	56,02	46,52	9,51	74,304	66,001	8,724	5,878	4,997	8,724	1,007
Итого	719,80				2262,542	2000,819	261,723			261,723	30,205

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	9991,589	1093,392
20.04.2025	10240,689	1123,596

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1