

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 93

Номер прибора: 1104919

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
18.02.2025 23	24,00	77,11	53,93	23,18	108,685	107,290	1,395	2,520	2,487
19.02.2025 23	24,00	77,40	53,93	23,47	108,334	106,975	1,359	2,543	2,511
20.02.2025 23	24,00	77,94	53,85	24,09	106,760	105,756	1,004	2,572	2,547
21.02.2025 23	24,00	77,01	52,95	24,06	106,394	105,515	0,879	2,560	2,539
22.02.2025 23	24,00	76,63	52,58	24,05	106,360	105,120	1,240	2,558	2,528
23.02.2025 23	24,00	78,78	53,74	25,04	106,840	105,436	1,404	2,676	2,641
24.02.2025 23	24,00	79,81	54,71	25,10	107,080	105,643	1,437	2,689	2,653
25.02.2025 23	24,00	79,79	54,93	24,86	106,966	105,503	1,463	2,661	2,624
26.02.2025 23	24,00	79,55	54,53	25,02	106,865	105,386	1,479	2,675	2,638
27.02.2025 23	24,00	79,90	54,82	25,08	106,938	105,430	1,508	2,683	2,645
28.02.2025 23	24,00	78,66	54,40	24,26	106,779	105,294	1,485	2,591	2,555
01.03.2025 23	24,00	82,64	56,90	25,74	107,312	105,784	1,528	2,763	2,724
02.03.2025 23	24,00	81,45	56,06	25,39	103,139	101,738	1,401	2,620	2,584
03.03.2025 23	24,00	79,38	47,10	32,28	63,333	62,674	0,659	2,043	2,022
04.03.2025 23	24,00	81,07	42,84	38,23	49,276	48,593	0,683	1,884	1,857
05.03.2025 23	24,00	76,88	44,83	32,05	59,400	58,744	0,656	1,903	1,882
06.03.2025 23	24,00	75,76	46,62	29,14	67,891	67,201	0,690	1,977	1,957
07.03.2025 23	24,00	74,63	44,50	30,13	53,266	52,605	0,661	1,605	1,585
08.03.2025 23	24,00	74,02	35,33	38,69	33,046	32,448	0,598	1,277	1,254
09.03.2025 23	24,00	73,74	35,67	38,07	33,402	32,782	0,620	1,270	1,247
10.03.2025 23	24,00	73,89	35,69	38,20	33,652	33,050	0,602	1,285	1,261
11.03.2025 23	24,00	73,90	35,71	38,19	33,829	33,239	0,590	1,290	1,268
12.03.2025 23	24,00	69,85	35,08	34,77	33,811	33,226	0,585	1,174	1,154
13.03.2025 23	24,00	67,75	35,55	32,20	33,999	33,429	0,570	1,093	1,075
14.03.2025 23	24,00	70,49	37,03	33,46	35,654	35,130	0,524	1,192	1,174
15.03.2025 23	24,00	72,49	37,57	34,92	35,409	34,885	0,524	1,235	1,217
16.03.2025 23	24,00	67,61	36,68	30,93	34,491	34,012	0,479	1,065	1,051
17.03.2025 23	24,00	64,73	36,18	28,55	33,846	33,392	0,454	0,965	0,952
18.03.2025 23	24,00	65,10	35,11	29,99	33,399	32,967	0,432	1,001	0,987
19.03.2025 23	24,00	71,45	35,25	36,20	33,223	32,787	0,436	1,201	1,186
20.03.2025 23	24,00	74,35	34,46	39,89	32,218	31,781	0,437	1,284	1,267
21.03.2025 23	24,00	76,03	36,61	39,42	36,191	35,780	0,411	1,426	1,409
Среднее	24,00	75,31	44,85	30,46	67,431	66,550	0,881	1,884	1,859
Итого	768,00				2157,788	2129,595	28,193	60,283	59,484

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.02.2025	20295,114	20125,690	462,052	458,229
21.03.2025	22452,902	22255,285	522,335	517,713

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru