

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: ТСЖ "Аврора"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 3Б

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1901191

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.07.2025 23	24,00	56,39	52,35	4,04	89,205	82,637	6,568	5,051	3,450	6,568	0,617
22.07.2025 23	24,00	54,78	50,98	3,80	89,904	82,695	7,209	5,060	3,455	7,209	0,605
23.07.2025 23	24,00	54,20	50,26	3,94	86,360	80,236	6,124	5,068	3,465	6,124	0,558
24.07.2025 23	24,00	54,59	50,66	3,93	91,365	85,213	6,152	5,049	3,454	6,152	0,582
25.07.2025 23	24,00	54,60	50,55	4,05	89,177	82,648	6,529	5,060	3,488	6,529	0,593
26.07.2025 23	19,48	54,01	50,23	3,78	48,206	41,375	6,831	4,579	3,105	6,831	0,460
27.07.2025 23	24,00	54,09	50,59	3,50	76,574	69,510	7,064	5,088	3,364	7,064	0,529
28.07.2025 23	24,00	56,08	51,94	4,14	90,806	84,683	6,123	5,103	3,480	6,123	0,608
29.07.2025 23	24,00	55,86	51,68	4,18	89,372	82,624	6,748	5,100	3,498	6,748	0,625
30.07.2025 23	24,00	55,04	51,16	3,88	90,290	84,011	6,279	5,101	3,484	6,279	0,580
31.07.2025 23	24,00	55,25	51,45	3,80	89,936	84,282	5,654	5,121	3,497	5,654	0,552
01.08.2025 23	24,00	52,76	49,19	3,57	87,560	81,602	5,958	5,122	3,526	5,958	0,526
02.08.2025 23	24,00	54,62	50,84	3,78	89,209	83,277	5,932	5,132	3,504	5,932	0,554
03.08.2025 23	24,00	57,08	52,97	4,11	89,913	83,740	6,173	5,119	3,489	6,173	0,618
04.08.2025 23	24,00	54,06	50,39	3,67	89,219	83,551	5,668	5,120	3,494	5,668	0,530
05.08.2025 23	24,00	55,61	51,38	4,23	73,315	67,100	6,215	4,890	3,375	6,215	0,541
06.08.2025 23	24,00	57,26	53,23	4,03	85,705	78,879	6,826	5,081	3,461	6,826	0,626
07.08.2025 23	24,00	57,19	52,93	4,26	89,761	83,567	6,194	5,088	3,488	6,194	0,625
08.08.2025 23	24,00	58,86	54,36	4,50	89,974	83,823	6,151	5,096	3,496	6,151	0,651
09.08.2025 23	24,00	46,27	43,80	2,47	50,369	47,224	3,145	3,356	2,456	3,145	0,330
10.08.2025 23	24,00	25,61	27,18	-1,57	0,000	0,000	0,000	0,433	0,421	0,000	0,000
11.08.2025 23	24,00	25,09	26,46	-1,37	0,000	0,000	0,000	0,406	0,420	0,000	0,000
12.08.2025 23	24,00	41,73	38,63	3,10	38,297	29,764	8,533	3,194	2,045	8,533	0,455
13.08.2025 23	24,00	57,14	53,03	4,11	61,934	56,218	5,716	5,187	3,329	5,716	0,484
14.08.2025 23	24,00	54,23	50,09	4,14	75,029	68,395	6,634	5,145	3,393	6,634	0,554
15.08.2025 23	24,00	56,54	51,69	4,85	81,407	75,964	5,443	5,152	3,474	5,443	0,598
16.08.2025 23	24,00	55,39	50,71	4,68	81,802	75,585	6,217	5,150	3,482	6,217	0,609
17.08.2025 23	24,00	55,32	50,79	4,53	82,812	76,796	6,016	5,134	3,460	6,016	0,600
18.08.2025 23	24,00	54,39	50,04	4,35	82,128	75,924	6,204	5,153	3,484	6,204	0,581
19.08.2025 23	24,00	55,23	50,76	4,47	81,808	75,632	6,176	5,157	3,499	6,176	0,589
20.08.2025 23	24,00	55,27	50,71	4,56	81,870	75,855	6,015	5,154	3,494	6,015	0,597
Среднее	23,85	52,73	49,07	3,66	75,591	69,768	5,822	4,666	3,178	5,822	0,528
Итого	739,48				2343,307	2162,810	180,497			180,497	16,376

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.07.2025 23	139865,085	123595,416	1414,193
20.08.2025 23	142208,392	125758,226	1430,570

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1