

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: ТСЖ "Аврора"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 3Б

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1901191

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.08.2025 23	24,00	55,79	51,13	4,66	82,012	75,375	6,637	5,149	3,499	6,637	0,627
22.08.2025 23	24,00	55,39	50,84	4,55	81,865	75,825	6,040	5,155	3,489	6,040	0,595
23.08.2025 23	24,00	54,89	50,50	4,39	83,355	77,024	6,331	5,151	3,466	6,331	0,600
24.08.2025 23	24,00	54,53	50,17	4,36	82,632	75,925	6,707	5,143	3,476	6,707	0,603
25.08.2025 23	24,00	54,16	49,66	4,50	81,798	75,536	6,262	5,139	3,479	6,262	0,586
26.08.2025 23	24,00	55,11	50,56	4,55	83,058	76,108	6,950	5,143	3,478	6,950	0,633
27.08.2025 23	24,00	54,63	50,14	4,49	81,388	75,575	5,813	5,149	3,494	5,813	0,575
28.08.2025 23	24,00	54,50	50,15	4,35	82,248	76,008	6,240	5,148	3,484	6,240	0,584
29.08.2025 23	24,00	56,29	51,64	4,65	82,355	75,923	6,432	5,148	3,482	6,432	0,628
30.08.2025 23	24,00	55,24	50,87	4,37	83,685	76,646	7,039	5,144	3,471	7,039	0,626
31.08.2025 23	24,00	54,80	50,54	4,26	84,213	76,892	7,321	5,134	3,465	7,321	0,627
01.09.2025 23	24,00	54,22	50,03	4,19	82,990	76,561	6,429	5,159	3,503	6,429	0,581
02.09.2025 23	24,00	55,51	51,10	4,41	82,678	76,317	6,361	5,157	3,511	6,361	0,598
03.09.2025 23	24,00	55,64	51,18	4,46	83,587	76,930	6,657	5,155	3,497	6,657	0,624
04.09.2025 23	24,00	54,50	49,39	5,11	71,925	66,701	5,224	4,839	3,430	5,224	0,518
05.09.2025 23	24,00	53,16	46,60	6,56	58,299	52,407	5,892	4,663	3,368	5,892	0,512
06.09.2025 23	18,25	55,29	51,00	4,29	62,026	56,520	5,506	4,950	3,362	5,506	0,510
07.09.2025 23	24,00	56,94	52,24	4,70	85,523	78,163	7,360	5,168	3,504	7,360	0,686
08.09.2025 23	24,00	55,88	51,36	4,52	84,879	77,964	6,915	5,171	3,511	6,915	0,640
09.09.2025 23	24,00	55,06	50,62	4,44	84,490	78,303	6,187	5,171	3,510	6,187	0,603
10.09.2025 23	24,00	57,46	52,60	4,86	84,375	78,418	5,957	5,187	3,505	5,957	0,641
11.09.2025 23	24,00	55,43	50,88	4,55	83,942	77,292	6,650	5,175	3,524	6,650	0,638
12.09.2025 23	24,00	54,68	50,19	4,49	84,786	78,246	6,540	5,174	3,518	6,540	0,617
13.09.2025 23	24,00	53,35	48,98	4,37	84,860	78,966	5,894	5,177	3,514	5,894	0,579
14.09.2025 23	24,00	53,50	49,23	4,27	87,589	79,494	8,095	5,144	3,472	8,095	0,665
15.09.2025 23	24,00	56,05	51,38	4,67	86,156	78,971	7,185	5,160	3,506	7,185	0,674
16.09.2025 23	24,00	53,78	49,53	4,25	86,802	78,981	7,821	5,159	3,502	7,821	0,653
17.09.2025 23	24,00	53,82	49,40	4,42	84,272	77,485	6,787	5,167	3,536	6,787	0,611
18.09.2025 23	24,00	57,23	52,29	4,94	84,971	78,314	6,657	5,177	3,523	6,657	0,680
19.09.2025 23	24,00	54,70	50,14	4,56	85,219	78,450	6,769	5,176	3,523	6,769	0,638
20.09.2025 23	24,00	55,49	50,80	4,69	86,524	79,194	7,330	5,178	3,499	7,330	0,679
Среднее	23,81	55,07	50,49	4,58	82,081	75,500	6,580	5,126	3,487	6,580	0,614
Итого	738,25				2544,502	2340,514	203,988			203,988	19,033

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.08.2025 23	142208,392	125758,226	1430,570
20.09.2025 23	144752,894	128098,740	1449,602

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1