

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Виктория"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 4 блок 1

Номер прибора: 1801437

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	42,19	37,07	5,12	96,519	104,737	-8,218	0,498	0,459	0,494	0,536
23.03.2025 23	24,00	42,18	35,96	6,22	74,134	82,114	-7,980	0,490	0,433	0,438	0,487
24.03.2025 23	24,00	44,87	34,90	9,97	49,101	55,817	-6,716	0,498	0,451	0,474	0,538
25.03.2025 23	24,00	46,85	35,02	11,83	43,745	50,035	-6,290	0,502	0,467	0,517	0,591
26.03.2025 23	24,00	46,41	35,18	11,23	45,453	49,635	-4,182	0,502	0,467	0,513	0,555
27.03.2025 23	24,00	47,52	34,92	12,60	47,785	48,353	-0,568	0,542	0,509	0,601	0,608
28.03.2025 23	24,00	46,75	35,92	10,83	43,154	44,217	-1,063	0,533	0,503	0,525	0,537
29.03.2025 23	24,00	31,75	42,47	-10,72	5,491	4,689	0,802	0,454	0,462	-0,064	-0,058
30.03.2025 23	24,00	30,05	38,49	-8,44	5,283	3,294	1,989	0,454	0,463	-0,050	-0,035
31.03.2025 23	24,00	38,81	35,18	3,63	26,507	26,608	-0,101	0,498	0,481	0,282	0,291
01.04.2025 23	24,00	46,85	36,79	10,06	59,671	62,494	-2,823	0,537	0,512	0,581	0,609
02.04.2025 23	24,00	45,00	38,71	6,29	32,349	38,266	-5,917	0,488	0,485	0,305	0,318
03.04.2025 23	24,00	46,20	37,47	8,73	62,977	67,740	-4,763	0,527	0,513	0,549	0,590
04.04.2025 23	24,00	47,44	37,85	9,59	63,134	67,129	-3,995	0,531	0,517	0,605	0,642
05.04.2025 23	24,00	47,75	37,99	9,76	62,862	67,259	-4,397	0,530	0,516	0,613	0,655
06.04.2025 23	24,00	47,29	37,52	9,77	63,114	66,783	-3,669	0,529	0,515	0,616	0,651
07.04.2025 23	24,00	42,47	39,89	2,58	40,718	46,496	-5,778	0,504	0,498	0,391	0,399
08.04.2025 23	24,00	46,76	37,47	9,29	61,927	67,304	-5,377	0,520	0,507	0,575	0,623
09.04.2025 23	24,00	49,77	38,47	11,30	62,078	66,786	-4,708	0,517	0,504	0,701	0,752
10.04.2025 23	24,00	49,93	38,37	11,56	61,772	66,831	-5,059	0,519	0,505	0,713	0,771
11.04.2025 23	24,00	48,16	37,38	10,78	61,804	66,784	-4,980	0,517	0,504	0,664	0,718
12.04.2025 23	24,00	47,24	36,71	10,53	61,780	66,834	-5,054	0,517	0,503	0,649	0,702
13.04.2025 23	24,00	47,70	36,90	10,80	61,832	66,631	-4,799	0,514	0,500	0,667	0,718
14.04.2025 23	24,00	47,95	37,26	10,69	61,784	66,521	-4,737	0,518	0,504	0,660	0,710
15.04.2025 23	24,00	36,70	43,68	-6,98	27,960	40,625	-12,665	0,368	0,368	0,253	0,052
16.04.2025 23	24,00	23,65	43,47	-19,82	0,000	14,128	-14,128	0,257	0,290	0,000	-0,385
17.04.2025 23	24,00	20,76	19,99	0,77	0,000	0,000	0,000	0,477	0,486	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,60	19,29	1,31	0,000	0,000	0,000	0,495	0,504	0,000	0,000
Среднее	24,00	42,13	36,44	5,69	45,819	50,290	-4,471	0,494	0,480	0,438	0,449
Итого	672,00				1282,934	1408,110	-125,176			12,271	12,574

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	27411,589	28610,602	348,117	363,765
18.04.2025 23	28694,523	30018,712	360,388	376,338

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru