

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Виктория"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 4 блок 2

Номер прибора: 1801458

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	42,05	34,76	7,29	84,462	83,593	0,869	0,385	0,369	0,614	0,608
23.03.2025 23	24,00	42,07	35,34	6,73	95,639	94,281	1,358	0,371	0,348	0,638	0,629
24.03.2025 23	24,00	44,77	36,40	8,37	86,895	85,478	1,417	0,382	0,364	0,709	0,697
25.03.2025 23	24,00	46,74	37,20	9,54	77,824	76,508	1,316	0,389	0,377	0,741	0,729
26.03.2025 23	24,00	46,29	37,21	9,08	77,733	76,605	1,128	0,390	0,377	0,705	0,695
27.03.2025 23	24,00	47,40	37,99	9,41	76,480	75,369	1,111	0,430	0,418	0,718	0,708
28.03.2025 23	24,00	46,67	37,48	9,19	69,523	68,374	1,149	0,422	0,412	0,635	0,624
29.03.2025 23	24,00	33,94	23,29	10,65	7,206	7,157	0,049	0,354	0,363	0,085	0,084
30.03.2025 23	24,00	30,58	22,23	8,35	7,273	7,077	0,196	0,354	0,362	0,061	0,059
31.03.2025 23	24,00	38,71	30,30	8,41	48,351	47,515	0,836	0,390	0,386	0,435	0,427
01.04.2025 23	24,00	46,70	36,95	9,75	68,509	67,739	0,770	0,427	0,419	0,661	0,653
02.04.2025 23	24,00	46,26	29,62	16,64	32,180	31,743	0,437	0,384	0,387	0,379	0,373
03.04.2025 23	24,00	46,01	35,40	10,61	58,129	56,762	1,367	0,421	0,417	0,616	0,601
04.04.2025 23	24,00	47,24	35,94	11,30	57,986	57,246	0,740	0,424	0,421	0,653	0,645
05.04.2025 23	24,00	47,54	35,86	11,68	57,810	57,244	0,566	0,423	0,420	0,674	0,667
06.04.2025 23	24,00	47,08	35,60	11,48	57,748	57,126	0,622	0,422	0,419	0,662	0,655
07.04.2025 23	24,00	45,89	31,74	14,15	40,364	39,880	0,484	0,400	0,400	0,493	0,487
08.04.2025 23	24,00	46,56	35,13	11,43	57,095	56,289	0,806	0,414	0,411	0,651	0,642
09.04.2025 23	24,00	49,54	36,20	13,34	56,954	56,199	0,755	0,411	0,408	0,758	0,748
10.04.2025 23	24,00	49,70	36,22	13,48	56,719	56,043	0,676	0,412	0,409	0,763	0,754
11.04.2025 23	24,00	47,94	35,29	12,65	56,678	55,911	0,767	0,411	0,407	0,716	0,706
12.04.2025 23	24,00	47,02	34,56	12,46	56,640	55,769	0,871	0,410	0,407	0,704	0,693
13.04.2025 23	24,00	47,48	34,79	12,69	56,552	55,654	0,898	0,407	0,404	0,717	0,705
14.04.2025 23	24,00	47,73	35,21	12,52	56,421	55,528	0,893	0,411	0,408	0,705	0,694
15.04.2025 23	24,00	35,81	28,42	7,39	25,538	25,461	0,077	0,264	0,270	0,292	0,288
16.04.2025 23	24,00	21,54	21,88	-0,34	0,000	0,590	-0,590	0,102	0,142	0,000	0,005
17.04.2025 23	24,00	20,94	20,39	0,55	0,000	0,000	0,000	0,252	0,261	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,89	19,81	1,08	0,000	0,057	-0,057	0,324	0,332	0,000	0,000
Среднее	24,00	42,18	32,54	9,64	50,954	50,257	0,697	0,378	0,376	0,528	0,521
Итого	672,00				1426,709	1407,198	19,511			14,783	14,577

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	27664,251	27583,622	348,267	347,468
18.04.2025 23	29090,960	28990,820	363,050	362,045

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru