

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: MAOU СОШ №11

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 7А

Номер прибора: 1901411

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.04.2025 23	24,00	53,62	47,86	5,76	79,233	78,167	1,066	5,999	5,499	0,094	0,093
22.04.2025 23	24,00	71,28	70,89	0,39	124,723	123,073	1,650	5,999	5,499	0,135	0,134
23.04.2025 23	24,00	71,97	71,22	0,75	123,803	122,165	1,638	5,999	5,499	0,130	0,128
24.04.2025 23	24,00	74,01	72,94	1,07	134,325	132,574	1,751	5,999	5,499	0,135	0,133
25.04.2025 23	24,00	71,38	70,83	0,55	107,109	105,715	1,394	5,999	5,499	0,129	0,127
26.04.2025 23	24,00	73,47	71,92	1,55	119,643	118,041	1,602	5,999	5,499	0,117	0,115
27.04.2025 23	24,00	74,36	73,00	1,36	113,119	111,653	1,466	5,999	5,499	0,082	0,081
28.04.2025 23	24,00	71,97	71,12	0,85	104,074	102,700	1,374	5,999	5,499	0,134	0,132
29.04.2025 23	24,00	70,66	70,42	0,24	112,379	110,904	1,475	5,999	5,499	0,064	0,064
30.04.2025 23	24,00	70,68	69,79	0,89	102,298	100,939	1,359	5,999	5,499	0,125	0,124
01.05.2025 23	24,00	72,78	70,72	2,06	110,876	109,471	1,405	5,999	5,499	0,063	0,062
02.05.2025 23	24,00	70,21	70,10	0,11	113,562	112,115	1,447	5,999	5,499	0,059	0,059
03.05.2025 23	24,00	70,81	70,79	0,02	111,268	109,823	1,445	5,999	5,499	0,061	0,061
04.05.2025 23	24,00	70,88	70,76	0,12	108,783	107,384	1,399	5,999	5,499	0,059	0,058
05.05.2025 23	24,00	71,69	71,07	0,62	111,329	109,892	1,437	5,999	5,499	0,127	0,126
06.05.2025 23	24,00	73,63	72,92	0,71	114,231	112,774	1,457	5,999	5,499	0,131	0,130
07.05.2025 23	24,00	71,55	70,89	0,66	111,543	110,154	1,389	5,999	5,499	0,114	0,113
08.05.2025 23	24,00	73,78	73,58	0,20	100,431	99,180	1,251	5,999	5,499	0,064	0,063
09.05.2025 23	24,00	71,35	70,95	0,40	96,900	95,591	1,309	5,999	5,499	0,061	0,060
10.05.2025 23	24,00	71,85	71,41	0,44	97,475	96,232	1,243	5,999	5,499	0,063	0,062
11.05.2025 23	24,00	71,86	71,52	0,34	96,750	95,515	1,235	5,999	5,499	0,061	0,060
12.05.2025 23	24,00	71,66	70,91	0,75	97,902	96,652	1,250	5,999	5,499	0,127	0,125
13.05.2025 23	24,00	73,12	72,07	1,05	99,409	98,123	1,286	5,999	5,499	0,136	0,135
14.05.2025 23	24,00	71,77	70,86	0,91	97,932	96,641	1,291	5,999	5,499	0,138	0,136
15.05.2025 23	24,00	71,35	70,68	0,67	91,723	90,497	1,226	5,999	5,499	0,135	0,133
16.05.2025 23	24,00	71,85	70,93	0,92	94,700	93,438	1,262	5,999	5,499	0,121	0,120
17.05.2025 23	24,00	71,35	70,40	0,95	95,225	93,941	1,284	5,999	5,499	0,101	0,100
18.05.2025 23	24,00	72,67	72,14	0,53	96,836	95,529	1,307	5,999	5,499	0,065	0,064
19.05.2025 23	24,00	71,93	70,84	1,09	95,119	93,835	1,284	5,999	5,499	0,134	0,132
20.05.2025 23	24,00	71,85	70,78	1,07	94,878	93,570	1,308	5,999	5,499	0,140	0,139
Среднее	24,00	71,38	70,48	0,90	105,253	103,876	1,376	5,999	5,499	0,104	0,102
Итого	720,00				3157,578	3116,288	41,290			3,106	3,067

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.04.2025 23	229206,839	181519,843	3012,880	2201,191
20.05.2025 23	232364,417	184636,131	3015,985	2204,258

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru